



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 20.12.2025 по 19.01.2026



Потребитель: ООО УК "Этажи"

Адрес: г. Октябрьский, ул. Клинова, д. 9

Назначение: Теплоснабжение (блоки 5, 6, 7)

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки
M2min = т/сутки

M1max = т/сутки
M2max = т/сутки

Прибор учета: ТВК-02

№ 4423

T_{хв} = 5,0 °C

Версия ПО: 1.5

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
20.12.2025	70,1	47,5	165,209	165,628	-0,419	6,4	6,4	-	-	3,735	24,00
21.12.2025	70,4	47,4	165,558	166,048	-0,490	6,4	6,4	-	-	3,808	24,00
22.12.2025	70,1	47,7	166,770	167,234	-0,464	6,4	6,4	-	-	3,738	24,00
23.12.2025	70,5	48,2	167,105	167,565	-0,460	6,4	6,4	-	-	3,727	24,00
24.12.2025	73,3	49,0	169,220	169,761	-0,542	6,4	6,3	-	-	4,121	24,00
25.12.2025	74,6	49,3	171,701	172,316	-0,615	6,3	6,3	-	-	4,345	24,00
26.12.2025	74,0	49,2	174,358	174,981	-0,623	6,3	6,3	-	-	4,320	24,00
27.12.2025	73,4	49,8	178,281	178,849	-0,568	6,4	6,3	-	-	4,205	24,00
28.12.2025	72,6	49,3	178,455	178,939	-0,484	6,3	6,3	-	-	4,149	24,00
29.12.2025	72,9	49,6	179,682	180,170	-0,488	6,4	6,3	-	-	4,179	24,00
30.12.2025	72,4	49,1	178,070	178,104	-0,034	6,4	6,3	-	-	4,152	24,00
31.12.2025	72,3	48,6	176,536	176,762	-0,226	6,4	6,3	-	-	4,177	24,00
01.01.2026	72,0	48,6	175,647	176,109	-0,462	6,4	6,3	-	-	4,108	24,00
02.01.2026	72,4	48,5	175,012	175,505	-0,492	6,3	6,3	-	-	4,176	24,00
03.01.2026	72,2	48,1	175,454	175,890	-0,436	6,3	6,3	-	-	4,217	24,00
04.01.2026	72,2	48,5	177,663	178,149	-0,486	6,4	6,3	-	-	4,224	24,00
05.01.2026	72,0	48,7	178,171	178,623	-0,452	6,4	6,3	-	-	4,141	24,00
06.01.2026	71,3	48,5	178,023	178,447	-0,424	6,4	6,3	-	-	4,078	24,00
07.01.2026	70,3	47,9	176,351	176,766	-0,414	6,4	6,3	-	-	3,952	24,00
08.01.2026	70,2	47,8	177,090	177,467	-0,377	6,4	6,3	-	-	3,962	24,00
09.01.2026	70,2	47,8	176,562	176,952	-0,390	6,4	6,3	-	-	3,951	24,00
10.01.2026	70,3	47,9	175,517	175,940	-0,423	6,4	6,4	-	-	3,935	24,00
11.01.2026	70,2	47,6	174,543	174,969	-0,426	6,4	6,4	-	-	3,931	24,00
12.01.2026	70,2	48,7	182,092	182,521	-0,428	6,4	6,4	-	-	3,906	24,00
13.01.2026	70,0	49,0	186,744	187,097	-0,353	6,4	6,3	-	-	3,927	24,00
14.01.2026	70,2	48,6	180,480	180,876	-0,396	6,3	6,3	-	-	3,903	24,00
15.01.2026	72,4	49,3	175,913	176,468	-0,555	6,4	6,3	-	-	4,068	24,00
16.01.2026	75,2	50,3	172,808	173,475	-0,667	6,3	6,3	-	-	4,297	24,00
17.01.2026	76,1	49,8	167,616	168,387	-0,771	6,3	6,3	-	-	4,403	24,00
18.01.2026	76,0	49,7	168,389	169,141	-0,752	6,3	6,3	-	-	4,432	24,00
19.01.2026	73,3	48,7	170,740	171,406	-0,666	6,3	6,3	-	-	4,212	24,00
Итого	72,0	48,7	5415,762	5430,544	-14,783	6,4	6,3	-	-	126,480	744,00

Всего к оплате

Q_п = 126,480 Гкал

Всего к оплате за потери воды

M_п = -14,783 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 20.01.2026 08:48:01 1