



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 20.12.2025 по 19.01.2026



Потребитель: ООО УК "Этажи"

Адрес: г. Октябрьский, ул. Комсомольская, д. 19

Назначение: Теплоснабжение

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ТЭМ-104 № 1648674 Тхв = 5,0 °C Версия ПО:

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
20.12.2025	65,3	47,6	183,152	182,125	1,027	7,0	5,0	-	-	3,268	24,00
21.12.2025	65,2	47,3	182,859	181,895	0,964	7,0	5,0	-	-	3,293	24,00
22.12.2025	63,8	46,6	180,011	179,079	0,932	7,0	5,0	-	-	3,107	24,00
23.12.2025	66,1	49,5	201,154	200,541	0,612	7,0	5,0	-	-	3,354	24,00
24.12.2025	69,6	52,0	219,694	219,125	0,569	7,0	5,0	-	-	3,893	24,00
25.12.2025	72,7	53,5	217,947	217,326	0,621	7,0	5,0	-	-	4,197	24,00
26.12.2025	69,6	51,8	219,046	218,301	0,745	7,0	5,0	-	-	3,930	24,00
27.12.2025	67,2	50,5	218,910	218,148	0,762	7,0	5,0	-	-	3,691	24,00
28.12.2025	67,0	50,6	220,140	219,379	0,761	7,0	5,0	-	-	3,636	24,00
29.12.2025	67,4	51,0	219,444	218,769	0,676	7,0	5,0	-	-	3,595	24,00
30.12.2025	67,4	51,2	220,430	219,621	0,809	7,0	5,0	-	-	3,598	24,00
31.12.2025	67,6	51,3	220,205	219,605	0,600	7,0	5,0	-	-	3,608	24,00
01.01.2026	67,3	51,1	221,187	220,299	0,888	7,0	5,0	-	-	3,596	24,00
02.01.2026	67,3	51,0	220,444	219,507	0,937	7,0	5,0	-	-	3,618	24,00
03.01.2026	66,9	50,4	220,631	219,833	0,798	7,0	5,0	-	-	3,654	24,00
04.01.2026	67,0	50,3	219,732	218,812	0,920	7,0	5,0	-	-	3,684	24,00
05.01.2026	67,4	50,9	219,880	219,001	0,879	7,0	5,0	-	-	3,641	24,00
06.01.2026	66,6	50,8	219,610	218,692	0,918	7,0	5,0	-	-	3,481	24,00
07.01.2026	64,2	49,2	220,103	218,986	1,117	7,0	5,0	-	-	3,321	24,00
08.01.2026	64,7	49,6	219,684	218,646	1,037	7,0	5,0	-	-	3,325	24,00
09.01.2026	64,4	49,5	219,960	219,032	0,928	7,0	5,0	-	-	3,300	24,00
10.01.2026	64,4	49,4	219,747	219,042	0,705	7,0	5,0	-	-	3,307	24,00
11.01.2026	64,2	49,4	219,675	218,867	0,808	7,0	5,0	-	-	3,285	24,00
12.01.2026	63,4	49,0	219,499	218,554	0,944	7,0	5,0	-	-	3,183	24,00
13.01.2026	61,5	47,9	220,228	219,316	0,913	7,0	5,0	-	-	3,019	24,00
14.01.2026	62,7	48,8	223,607	222,860	0,747	7,0	5,0	-	-	3,139	24,00
15.01.2026	65,8	50,3	221,249	220,304	0,946	7,0	5,0	-	-	3,446	24,00
16.01.2026	69,3	52,0	219,572	218,502	1,069	7,0	5,0	-	-	3,834	24,00
17.01.2026	71,3	52,7	218,116	216,937	1,179	7,0	5,0	-	-	4,083	24,00
18.01.2026	70,6	52,1	216,958	215,795	1,163	7,0	5,0	-	-	4,029	24,00
19.01.2026	67,4	50,5	216,764	215,706	1,058	7,0	5,0	-	-	3,685	24,00
Итого	66,6	50,2	6679,636	6652,606	27,030	7,0	5,0	-	-	109,804	744,00

Всего к оплате

Qп = 109,804 Гкал

Всего к оплате за потери воды

Mп = 27,030 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 20.01.2026 08:48:02 1