



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 20.12.2025 по 19.01.2026



Потребитель: ООО УК "Этажи"

Адрес: г. Октябрьский, ул. Матросова, д. 121А

Назначение: Теплоснабжение

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ТВ7М

№ 20-139098

Тхв = 5,0 °C

Версия ПО: 2.22

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
20.12.2025	59,5	54,1	199,158	0,000	199,158	4,4	3,9	-	-	1,083	24,00
21.12.2025	58,0	52,9	199,932	0,000	199,932	3,9	3,3	-	-	1,010	24,00
22.12.2025	54,2	49,7	198,328	0,000	198,328	4,0	3,4	-	-	0,889	24,00
23.12.2025	54,0	49,5	198,390	0,000	198,390	4,0	3,5	-	-	0,880	24,00
24.12.2025	67,6	60,8	198,243	0,000	198,243	4,7	4,2	-	-	1,358	24,00
25.12.2025	67,6	61,1	198,541	0,000	198,541	3,9	3,3	-	-	1,309	24,00
26.12.2025	61,9	56,3	200,063	0,000	200,063	3,9	3,3	-	-	1,135	24,00
27.12.2025	58,9	53,7	200,873	0,000	200,873	3,8	3,3	-	-	1,057	24,00
28.12.2025	57,8	52,7	201,538	0,000	201,538	4,0	3,5	-	-	1,029	24,00
29.12.2025	57,8	52,7	201,681	0,000	201,681	3,9	3,4	-	-	1,024	24,00
30.12.2025	56,2	51,0	163,535	0,000	163,535	4,4	3,6	-	-	0,848	23,00
31.12.2025	57,2	52,4	207,789	0,000	207,789	4,1	3,6	-	-	0,996	24,00
01.01.2026	60,0	54,9	207,233	0,000	207,233	4,2	3,8	-	-	1,075	24,00
02.01.2026	61,6	56,1	206,865	0,000	206,865	4,0	3,5	-	-	1,140	24,00
03.01.2026	63,9	58,2	206,242	0,000	206,242	3,8	3,4	-	-	1,183	24,00
04.01.2026	59,3	54,3	207,462	0,000	207,462	3,7	3,3	-	-	1,050	24,00
05.01.2026	56,1	51,4	207,962	0,000	207,962	3,7	3,2	-	-	0,960	24,00
06.01.2026	56,8	52,0	207,760	0,000	207,760	3,8	3,3	-	-	0,983	24,00
07.01.2026	58,9	53,9	207,365	0,000	207,365	3,8	3,3	-	-	1,042	24,00
08.01.2026	55,0	50,6	208,097	0,000	208,097	3,8	3,4	-	-	0,920	24,00
09.01.2026	57,9	53,0	207,491	0,000	207,491	4,4	3,9	-	-	1,018	24,00
10.01.2026	59,3	54,3	207,040	0,000	207,040	4,4	3,9	-	-	1,053	24,00
11.01.2026	56,8	52,2	207,200	0,000	207,200	3,9	3,5	-	-	0,962	24,00
12.01.2026	55,1	50,7	207,744	0,000	207,744	4,4	3,9	-	-	0,914	24,00
13.01.2026	54,8	50,4	207,665	0,000	207,665	4,5	4,0	-	-	0,905	24,00
14.01.2026	57,4	52,6	207,028	0,000	207,028	4,7	4,2	-	-	0,998	24,00
15.01.2026	60,6	55,4	206,195	0,000	206,195	4,3	3,8	-	-	1,082	24,00
16.01.2026	61,7	56,3	205,331	0,000	205,331	4,6	4,2	-	-	1,126	24,00
17.01.2026	63,3	57,4	203,373	0,000	203,373	5,1	4,6	-	-	1,206	24,00
18.01.2026	61,3	55,8	203,413	0,000	203,413	4,2	3,7	-	-	1,111	24,00
19.01.2026	56,1	51,3	204,549	0,000	204,549	4,0	3,6	-	-	0,982	24,00
Итого	58,9	53,8	6294,086	0,000	6294,086	4,1	3,6	-	-	32,325	743,00

Всего к оплате

Qп = 32,325 Гкал

Всего к оплате за потери воды

Mп = 6294,086 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 20.01.2026 08:48:02 1