



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 20.12.2025 по 19.01.2026



Потребитель: ООО УК "Этажи"

Адрес: г. Октябрьский, ул. Свердлова, д. 61/1

Назначение: Теплоснабжение

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки
M2min = т/сутки

M1max = т/сутки
M2max = т/сутки

Прибор учета: ИМ2300 (сер. А- F) № СВ589

T_{хв} = 5,0 °C

Версия ПО:

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
20.12.2025	69,4	58,4	250,719	260,779	-10,060	7,0	5,0	-	-	2,762	24,00
21.12.2025	69,7	58,4	251,091	261,213	-10,122	7,0	5,0	-	-	2,826	24,00
22.12.2025	69,2	58,3	252,583	262,779	-10,196	7,0	5,0	-	-	2,767	24,00
23.12.2025	69,3	58,5	251,510	261,599	-10,090	7,0	5,0	-	-	2,714	24,00
24.12.2025	71,3	59,1	239,928	249,458	-9,530	7,0	5,0	-	-	2,934	24,00
25.12.2025	72,1	59,1	233,541	242,767	-9,226	7,0	5,0	-	-	3,030	24,00
26.12.2025	71,9	58,8	231,994	241,132	-9,139	7,0	5,0	-	-	3,034	24,00
27.12.2025	71,6	58,7	233,301	242,532	-9,230	7,0	5,0	-	-	3,010	24,00
28.12.2025	71,4	58,6	233,343	242,580	-9,237	7,0	5,0	-	-	2,975	24,00
29.12.2025	71,6	57,9	211,538	219,706	-8,168	7,0	5,0	-	-	2,894	24,00
30.12.2025	71,6	57,4	201,074	208,786	-7,711	7,0	5,0	-	-	2,859	24,00
31.12.2025	71,3	57,1	196,895	204,405	-7,509	7,0	5,0	-	-	2,808	24,00
01.01.2026	71,4	56,9	192,479	199,768	-7,290	7,0	5,0	-	-	2,800	24,00
02.01.2026	71,4	56,7	191,878	199,145	-7,266	7,0	5,0	-	-	2,821	24,00
03.01.2026	71,6	56,4	191,332	198,548	-7,215	7,0	5,0	-	-	2,893	24,00
04.01.2026	71,5	56,4	191,851	199,146	-7,295	7,0	5,0	-	-	2,885	24,00
05.01.2026	71,3	56,5	192,741	200,101	-7,360	7,0	5,0	-	-	2,836	24,00
06.01.2026	70,5	56,1	192,011	199,358	-7,348	7,0	5,0	-	-	2,767	24,00
07.01.2026	69,4	55,3	190,379	197,642	-7,263	7,0	5,0	-	-	2,683	24,00
08.01.2026	69,3	55,5	191,696	199,011	-7,315	7,0	5,0	-	-	2,651	24,00
09.01.2026	69,4	55,5	191,945	199,298	-7,353	7,0	5,0	-	-	2,667	24,00
10.01.2026	69,8	55,8	191,843	199,207	-7,364	7,0	5,0	-	-	2,690	24,00
11.01.2026	69,6	55,7	191,984	199,357	-7,373	7,0	5,0	-	-	2,667	24,00
12.01.2026	69,2	55,6	194,235	201,719	-7,484	7,0	5,0	-	-	2,644	24,00
13.01.2026	69,5	56,0	198,508	206,236	-7,728	7,0	5,0	-	-	2,666	24,00
14.01.2026	69,4	56,0	198,380	206,201	-7,821	7,0	5,0	-	-	2,671	24,00
15.01.2026	71,3	57,1	198,166	206,027	-7,861	7,0	5,0	-	-	2,813	24,00
16.01.2026	73,2	58,1	198,489	206,165	-7,676	7,0	5,0	-	-	2,982	24,00
17.01.2026	74,3	58,6	197,777	205,499	-7,722	7,0	5,0	-	-	3,103	24,00
18.01.2026	74,5	58,8	198,918	206,700	-7,782	7,0	5,0	-	-	3,132	24,00
19.01.2026	70,4	56,1	197,356	205,003	-7,647	7,0	5,0	-	-	2,829	24,00
Итого	70,9	57,2	6479,484	6731,867	-252,383	7,0	5,0	-	-	87,813	744,00

Всего к оплате

Qп = 87,813 Гкал

Всего к оплате за потери воды

Mп = -252,383 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 20.01.2026 11:45:11 1