



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 20.12.2025 по 19.01.2026



Потребитель: ООО УК "Этажи"

Адрес: г. Октябрьский, ул. Северная, д. 24

Назначение: Теплоснабжение

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ВКТ-7 № 167073 T_{хв} = 5,0 °C Версия ПО: 2.7

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
20.12.2025	65,9	54,8	255,040	246,630	8,410	6,2	5,9	-	-	2,848	24,00
21.12.2025	65,8	54,6	255,150	246,750	8,400	6,2	5,9	-	-	2,847	24,00
22.12.2025	64,3	53,7	255,040	246,640	8,400	6,2	5,9	-	-	2,692	24,00
23.12.2025	66,6	55,5	255,040	246,640	8,400	6,2	5,9	-	-	2,830	24,00
24.12.2025	70,4	57,7	254,750	246,320	8,430	6,2	5,9	-	-	3,238	24,00
25.12.2025	73,2	59,5	254,450	246,000	8,450	6,2	5,9	-	-	3,494	24,00
26.12.2025	70,0	57,4	254,810	246,360	8,450	6,2	5,8	-	-	3,218	24,00
27.12.2025	67,8	55,9	254,970	246,700	8,270	6,2	5,8	-	-	3,032	24,00
28.12.2025	67,5	55,8	254,930	246,710	8,220	6,2	5,8	-	-	2,987	24,00
29.12.2025	67,8	56,2	255,020	246,930	8,090	6,2	5,8	-	-	2,978	24,00
30.12.2025	67,9	56,3	255,380	247,400	7,980	6,2	5,8	-	-	2,965	24,00
31.12.2025	68,2	56,5	255,580	247,580	8,000	6,2	5,8	-	-	2,967	24,00
01.01.2026	67,8	56,2	255,370	247,380	7,990	6,2	5,8	-	-	2,964	24,00
02.01.2026	67,8	56,1	255,310	247,310	8,000	6,2	5,8	-	-	2,992	24,00
03.01.2026	67,4	55,5	254,860	246,790	8,070	6,2	5,8	-	-	3,037	24,00
04.01.2026	67,6	55,7	254,880	246,800	8,080	6,2	5,8	-	-	3,029	24,00
05.01.2026	67,9	56,2	254,850	246,880	7,970	6,2	5,8	-	-	3,003	24,00
06.01.2026	66,9	55,6	254,790	246,710	8,080	6,2	5,8	-	-	2,880	24,00
07.01.2026	64,7	53,9	254,840	246,790	8,050	6,2	5,8	-	-	2,756	24,00
08.01.2026	65,1	54,3	255,050	247,010	8,040	6,2	5,7	-	-	2,776	24,00
09.01.2026	64,8	54,1	254,880	246,860	8,020	6,2	5,7	-	-	2,748	24,00
10.01.2026	64,8	54,0	254,900	246,900	8,000	6,2	5,7	-	-	2,768	24,00
11.01.2026	64,7	53,9	255,000	247,040	7,960	6,2	5,7	-	-	2,756	24,00
12.01.2026	63,7	53,3	255,160	247,170	7,990	6,2	5,7	-	-	2,651	24,00
13.01.2026	62,0	52,0	255,270	247,360	7,910	6,2	5,7	-	-	2,534	24,00
14.01.2026	63,3	52,3	210,940	204,480	6,460	6,2	5,3	-	-	2,333	24,00
15.01.2026	66,3	54,7	252,410	244,660	7,750	6,2	6,1	-	-	2,928	24,00
16.01.2026	70,1	57,0	252,060	244,300	7,760	6,2	6,0	-	-	3,284	24,00
17.01.2026	71,9	58,1	250,700	242,980	7,720	6,2	6,0	-	-	3,462	24,00
18.01.2026	71,0	57,4	250,380	242,610	7,770	6,2	6,0	-	-	3,392	24,00
19.01.2026	67,9	55,6	250,300	242,550	7,750	6,2	5,9	-	-	3,091	24,00
Итого	67,1	55,5	7842,110	7593,240	248,870	6,2	5,8	-	-	91,480	744,00

Всего к оплате

Q_п = 91,480 Гкал

Всего к оплате за потери воды

M_п = 248,870 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 20.01.2026 08:48:06 1