



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 20.12.2025 по 19.01.2026



Потребитель: ООО УК "Этажи"

Адрес: г. Октябрьский, ул. Социалистическая, д. 18

Назначение: Теплоснабжение

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ИМ2300 (сер. А- F) № DB171 Тхв = 5,0 °C Версия ПО:

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
20.12.2025	66,0	52,8	87,559	87,075	0,484	7,0	5,0	-	-	1,151	24,00
21.12.2025	65,4	52,6	88,482	88,007	0,475	7,0	5,0	-	-	1,132	24,00
22.12.2025	65,6	53,1	90,975	90,521	0,453	7,0	5,0	-	-	1,138	24,00
23.12.2025	65,9	53,5	92,723	92,265	0,458	7,0	5,0	-	-	1,150	24,00
24.12.2025	66,4	52,9	88,353	87,935	0,418	7,0	5,0	-	-	1,185	24,00
25.12.2025	68,2	52,6	81,095	80,631	0,464	7,0	5,0	-	-	1,261	24,00
26.12.2025	68,0	52,5	82,326	81,856	0,469	7,0	5,0	-	-	1,279	24,00
27.12.2025	67,2	52,9	89,425	88,938	0,487	7,0	5,0	-	-	1,272	24,00
28.12.2025	67,3	53,5	92,711	92,269	0,442	7,0	5,0	-	-	1,285	24,00
29.12.2025	67,7	52,9	85,997	85,580	0,417	7,0	5,0	-	-	1,264	24,00
30.12.2025	68,0	52,1	75,123	74,739	0,383	7,0	5,0	-	-	1,188	24,00
31.12.2025	67,7	52,2	77,442	77,077	0,365	7,0	5,0	-	-	1,199	24,00
01.01.2026	68,0	51,9	74,883	74,533	0,349	7,0	5,0	-	-	1,200	24,00
02.01.2026	67,8	51,7	75,517	75,175	0,342	7,0	5,0	-	-	1,213	24,00
03.01.2026	66,9	50,6	75,938	75,455	0,483	7,0	5,0	-	-	1,232	24,00
04.01.2026	66,8	50,8	76,621	76,124	0,497	7,0	5,0	-	-	1,222	24,00
05.01.2026	67,3	51,3	76,760	76,328	0,432	7,0	5,0	-	-	1,226	24,00
06.01.2026	66,9	51,2	75,781	75,378	0,403	7,0	5,0	-	-	1,185	24,00
07.01.2026	63,2	47,6	61,604	61,177	0,427	7,0	5,0	-	-	0,964	22,03
08.01.2026	65,5	49,5	69,933	69,458	0,474	7,0	5,0	-	-	1,112	24,00
09.01.2026	65,5	49,9	70,011	69,607	0,405	7,0	5,0	-	-	1,091	24,00
10.01.2026	65,4	49,6	70,244	69,804	0,440	7,0	5,0	-	-	1,106	24,00
11.01.2026	65,2	49,5	70,908	70,449	0,459	7,0	5,0	-	-	1,111	24,00
12.01.2026	65,3	49,9	70,591	70,152	0,439	7,0	5,0	-	-	1,085	24,00
13.01.2026	65,5	50,1	70,462	70,037	0,425	7,0	5,0	-	-	1,088	24,00
14.01.2026	65,7	50,2	70,371	69,984	0,387	7,0	5,0	-	-	1,086	24,00
15.01.2026	66,2	50,1	69,416	69,020	0,396	7,0	5,0	-	-	1,117	24,00
16.01.2026	69,9	51,8	68,237	67,905	0,333	7,0	5,0	-	-	1,231	24,00
17.01.2026	71,4	53,2	71,877	71,536	0,341	7,0	5,0	-	-	1,305	24,00
18.01.2026	70,4	52,2	72,453	72,033	0,421	7,0	5,0	-	-	1,321	24,00
19.01.2026	67,7	51,3	75,390	74,900	0,491	7,0	5,0	-	-	1,238	24,00
Итого	66,9	51,5	2399,208	2385,949	13,259	7,0	5,0	-	-	36,637	742,03

Всего к оплате

Qп = 36,637 Гкал

Всего к оплате за потери воды

Mп = 13,259 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 20.01.2026 08:48:09 1