

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
22/09/25г.-20/10/25г.

Абонент: Союз Управляющих Домами
Адрес: Октябрьский, Ак. Королева 9
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договор N: _____
Тип расходомера: Вкт-7
Пределы измерений:

Договорные расходы:
M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут
Tхв = 0.00 °C
G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

Заводской номер 00224021 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0хF40E ПО 2.7

Дата	t1	t2	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	DI	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	м3	ч	ч	
22/09/25	18.45	18.44	14.97	0.00	14.97	1.06	1.09	0.000	0.0000	24	0	*
23/09/25	18.60	18.58	14.06	0.00	14.06	1.06	1.08	0.000	0.0000	24	0	*
24/09/25	18.71	18.69	13.27	0.00	13.27	1.06	1.08	0.000	0.0000	24	0	*
25/09/25	18.72	18.71	12.43	0.00	12.43	1.06	1.07	0.000	0.0000	24	0	*
26/09/25	18.31	18.35	11.86	0.00	11.86	1.06	1.06	0.000	0.0000	24	0	*
27/09/25	17.92	17.96	11.52	0.00	11.52	1.06	1.05	0.000	0.0000	24	0	*
28/09/25	17.57	17.61	11.52	0.00	11.52	1.06	1.04	0.000	0.0000	24	0	*
29/09/25	39.50	38.90	49.18	41.43	7.75	1.94	1.79	0.206	0.0000	24	0	*
30/09/25	46.31	41.03	214.13	209.48	4.65	5.50	5.02	1.125	0.0000	24	0	
01/10/25	46.72	40.19	224.16	218.46	5.70	5.67	5.36	1.463	0.0000	24	0	
02/10/25	46.69	40.13	223.85	221.10	2.75	5.58	5.29	1.468	0.0000	24	0	
03/10/25	47.91	41.20	221.81	219.35	2.46	5.40	5.12	1.493	0.0000	24	0	
04/10/25	50.65	43.04	213.32	212.76	0.56	5.27	5.02	1.618	0.0000	24	0	
05/10/25	50.05	42.75	212.43	211.91	0.52	5.27	5.02	1.549	0.0000	24	0	
06/10/25	47.82	41.25	210.91	210.31	0.60	5.20	4.96	1.386	0.0000	24	0	
07/10/25	45.88	39.95	210.95	210.10	0.85	4.94	4.69	1.247	0.0000	24	0	
08/10/25	44.94	39.35	210.70	209.90	0.80	4.67	4.42	1.180	0.0000	24	0	
09/10/25	45.83	39.95	209.54	208.94	0.60	4.64	4.40	1.233	0.0000	24	0	
10/10/25	46.03	40.19	209.50	208.93	0.57	4.64	4.40	1.222	0.0000	24	0	
11/10/25	46.85	40.68	206.04	205.74	0.30	4.57	4.35	1.271	0.0000	24	0	
12/10/25	45.40	39.60	208.53	208.49	0.04	4.65	4.42	1.208	0.0000	24	0	
13/10/25	45.59	39.66	208.82	208.64	0.18	4.64	4.40	1.235	0.0000	24	0	
14/10/25	46.77	40.54	208.84	208.43	0.41	4.70	4.46	1.298	0.0000	24	0	
15/10/25	50.18	42.90	206.97	206.48	0.49	4.72	4.50	1.506	0.0000	24	0	
16/10/25	50.74	43.20	207.57	207.27	0.30	4.96	4.72	1.565	0.0000	24	0	
17/10/25	50.81	43.27	209.95	209.64	0.31	5.16	4.93	1.581	0.0000	24	0	
18/10/25	50.49	42.92	209.05	208.48	0.57	5.03	4.79	1.580	0.0000	24	0	
19/10/25	50.79	43.20	209.11	208.29	0.82	5.18	4.95	1.584	0.0000	24	0	
20/10/25	50.48	43.06	209.23	208.50	0.73	5.22	4.99	1.552	0.0000	24	0	
Итого:			4584.22	4462.63	121.59			29.570	0.0000	696	0	
Средние:	40.50	35.70				3.96	3.77					

Период нормальной работы 696ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 3223ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации