

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
22/09/25г.-20/10/25г.

Абонент: Союз Управляющих Домами
Адрес: Октябрьский, Ак Королева 9а
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C

Договор N: _____
Тип расходомера: ВКТ-7
Пределы измерений:
G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

Заводской номер 00182902 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0жЕС24 ПО 2.7

Дата	t1	t2	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	DI	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	м3	ч	ч	
22/09/25	17.52	17.47	0.00	0.00	0.00	1.12	1.23	0.000	0.0000	24	0	*
23/09/25	17.72	17.68	0.00	0.00	0.00	1.12	1.22	0.000	0.0000	24	0	*
24/09/25	17.87	17.85	0.00	0.00	0.00	1.12	1.22	0.000	0.0000	24	0	*
25/09/25	17.87	17.80	0.00	0.00	0.00	1.12	1.21	0.000	0.0000	24	0	*
26/09/25	17.43	17.35	0.00	0.00	0.00	1.10	1.20	0.000	0.0000	24	0	*
27/09/25	17.27	17.20	0.00	0.00	0.00	1.10	1.20	0.000	0.0000	24	0	*
28/09/25	16.83	16.75	0.00	0.00	0.00	1.09	1.19	0.000	0.0000	24	0	*
29/09/25	49.89	44.10	53.75	53.87	-0.12	1.84	1.87	0.311	0.0000	24	0	*
30/09/25	48.58	44.15	376.09	376.83	-0.74	6.24	5.93	1.667	0.0000	24	0	
01/10/25	47.23	42.59	324.43	325.03	-0.60	6.75	6.52	1.506	0.0000	24	0	
02/10/25	45.59	39.98	235.98	236.69	-0.71	7.09	6.97	1.319	0.0000	24	0	
03/10/25	45.37	40.47	271.00	271.59	-0.59	7.08	6.93	1.325	0.0000	24	0	
04/10/25	43.30	39.56	335.90	336.38	-0.48	6.95	6.72	1.251	0.0000	24	0	
05/10/25	42.95	39.28	327.29	327.77	-0.48	6.96	6.73	1.198	0.0000	24	0	
06/10/25	44.25	39.66	267.58	268.06	-0.48	7.02	6.87	1.227	0.0000	24	0	
07/10/25	45.02	40.11	263.15	263.65	-0.50	6.85	6.64	1.292	0.0000	24	0	
08/10/25	43.69	40.59	215.91	216.15	-0.24	6.65	6.27	0.670	0.0000	24	0	
09/10/25	43.99	40.78	225.59	225.85	-0.26	6.72	6.36	0.721	0.0000	24	0	
10/10/25	44.15	40.39	303.86	304.33	-0.47	6.70	6.51	1.141	0.0000	24	0	
11/10/25	43.90	40.03	303.09	303.56	-0.47	6.70	6.51	1.170	0.0000	24	0	
12/10/25	43.43	39.52	302.00	302.50	-0.50	6.61	6.42	1.178	0.0000	24	0	
13/10/25	43.76	39.75	301.50	301.97	-0.47	6.60	6.41	1.211	0.0000	24	0	
14/10/25	45.05	40.83	305.78	306.34	-0.56	6.53	6.33	1.290	0.0000	24	0	
15/10/25	48.30	43.45	312.44	313.09	-0.65	6.33	6.13	1.513	0.0000	24	0	
16/10/25	46.01	41.35	307.44	308.00	-0.56	6.55	6.36	1.428	0.0000	24	0	
17/10/25	47.59	42.69	311.00	311.64	-0.64	6.62	6.42	1.521	0.0000	24	0	
18/10/25	47.15	42.29	308.66	309.27	-0.61	6.36	6.17	1.495	0.0000	24	0	
19/10/25	47.44	42.56	308.32	309.02	-0.70	6.53	6.34	1.506	0.0000	24	0	
20/10/25	47.24	42.39	308.63	309.29	-0.66	6.57	6.38	1.495	0.0000	24	0	
Итого:			6269.39	6280.88	-11.49			27.435	0.0000	696	0	
Средние:	38.84	35.46				5.17	5.04					

Период нормальной работы 696ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 12462ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____