

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
22/09/25г.-20/10/25г.

Абонент: Союз Управляющих Домами
Адрес: Октябрьский, ул. Ленина 16
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:

Договорные расходы:
M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут
Тхв = 0.00 °C

G под max = 280.00 м3/ч G под min = 0.75 м3/ч
G обр max = 280.00 м3/ч G обр min = 0.75 м3/ч
G3 max = 20.00 м3/ч G3 min = 0.20 м3/ч

Заводской номер 00168996 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0х0D8В ПО 2.7

Дата	t1	t2	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	DI	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	м3	ч	ч	
22/09/25	15.74	15.09	0.00	0.00	0.00	1.02	2.10	0.000	0.0000	24	0	*
23/09/25	16.02	15.38	0.00	0.00	0.00	1.02	2.83	0.000	0.0000	24	0	*
24/09/25	17.08	16.14	0.00	0.00	0.00	1.02	2.28	0.000	0.0000	24	0	*
25/09/25	14.07	13.50	0.00	0.00	0.00	1.02	2.83	0.000	0.0000	24	0	*
26/09/25	9.44	9.57	0.00	0.00	0.00	1.02	4.30	0.000	0.0000	24	0	*
27/09/25	10.74	10.76	0.00	0.00	0.00	1.02	2.46	0.000	0.0000	24	0	*
28/09/25	8.80	8.98	0.00	0.00	0.00	1.02	2.83	0.000	0.0000	24	0	*
29/09/25	42.73	37.32	113.47	113.47	0.00	4.14	2.83	0.633	0.0000	24	0	*
30/09/25	44.87	38.17	189.51	189.51	0.00	7.13	3.01	1.283	0.0000	24	0	*
01/10/25	46.68	39.61	194.78	194.78	0.00	7.39	3.01	1.391	0.0000	24	0	*
02/10/25	48.84	41.60	207.29	207.29	0.00	7.20	2.46	1.513	0.0000	24	0	*
03/10/25	47.83	42.22	256.15	256.15	0.00	5.91	2.28	1.453	0.0000	24	0	*
04/10/25	47.63	42.09	256.50	256.50	0.00	5.84	3.01	1.433	0.0000	24	0	*
05/10/25	47.76	42.32	257.19	257.19	0.00	5.85	3.20	1.407	0.0000	24	0	*
06/10/25	46.26	41.28	256.56	256.56	0.00	5.85	3.01	1.289	0.0000	24	0	*
07/10/25	45.13	40.44	255.10	255.10	0.00	5.86	3.01	1.210	0.0000	24	0	*
08/10/25	45.22	40.53	251.76	251.76	0.00	5.85	3.20	1.190	0.0000	24	0	*
09/10/25	44.93	40.20	247.51	247.51	0.00	5.77	3.20	1.181	0.0000	24	0	*
10/10/25	44.10	39.57	243.80	243.80	0.00	5.75	3.38	1.113	0.0000	24	0	*
11/10/25	43.32	38.98	243.12	243.12	0.00	5.71	3.75	1.061	0.0000	24	0	*
12/10/25	43.74	39.25	242.94	242.94	0.00	5.69	2.46	1.104	0.0000	24	0	*
13/10/25	43.70	39.18	242.89	242.89	0.00	5.74	3.20	1.106	0.0000	24	0	*
14/10/25	45.48	40.50	240.82	240.82	0.00	5.72	1.91	1.212	0.0000	24	0	*
15/10/25	46.44	41.42	247.97	247.97	0.00	5.77	1.00	1.266	0.0000	24	0	*
16/10/25	46.54	41.78	269.52	269.52	0.00	6.05	1.00	1.309	0.0000	24	0	*
17/10/25	48.49	43.28	275.78	275.78	0.00	6.11	1.00	1.460	0.0000	24	0	*
18/10/25	52.10	46.20	276.63	276.63	0.00	6.15	1.00	1.655	0.0000	24	0	*
19/10/25	52.27	46.43	276.81	276.81	0.00	6.16	1.00	1.643	0.0000	24	0	*
20/10/25	50.85	45.41	280.19	280.19	0.00	6.16	1.00	1.551	0.0000	24	0	*
Итого:			5326.29	5326.29	0.00			28.463	0.0000	696	0	
Средние:	38.51	34.38				4.79	2.50					

Период нормальной работы 696ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 3221ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации