

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
22/09/25г.-20/10/25г.

Абонент: Союз Управляющих Домами Договор N: _____
Адрес: Октябрьский, Сад. кольцо 13 Тип расходомера: ВКТ-7
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.19 м3/ч
M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.19 м3/ч
Тхв= 0.00 °C

Заводской номер 00168988 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0xFACF ПО 2.7

Дата	t1	t2	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	DI	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	м3	ч	ч	
22/09/25	22.10	21.32	0.00	0.00	0.00	7.00	6.80	0.000	0.0000	24	0	*
23/09/25	22.24	21.45	0.00	0.00	0.00	7.00	6.80	0.000	0.0000	24	0	*
24/09/25	22.41	21.62	0.00	0.00	0.00	7.00	6.80	0.000	0.0000	24	0	*
25/09/25	44.35	40.96	92.67	92.78	-0.11	6.26	6.09	0.341	0.0000	24	0	*
26/09/25	42.26	39.15	256.69	256.99	-0.30	5.96	5.31	0.799	0.0000	24	0	
27/09/25	40.14	37.13	267.66	268.06	-0.40	6.49	5.85	0.810	0.0000	24	0	
28/09/25	40.34	37.08	271.52	271.86	-0.34	6.48	5.85	0.886	0.0000	24	0	
29/09/25	43.21	39.12	278.37	278.76	-0.39	6.37	5.79	1.139	0.0000	24	0	
30/09/25	47.40	42.27	277.94	278.46	-0.52	6.37	5.84	1.423	0.0000	24	0	
01/10/25	47.34	41.97	283.44	284.06	-0.62	6.37	5.86	1.523	0.0000	24	0	
02/10/25	47.40	41.99	285.40	286.13	-0.73	6.34	5.83	1.545	0.0000	24	0	
03/10/25	48.11	42.45	286.30	287.02	-0.72	6.34	5.83	1.619	0.0000	24	0	
04/10/25	48.10	42.33	286.41	287.13	-0.72	6.40	5.89	1.656	0.0000	24	0	
05/10/25	48.04	42.38	292.36	293.01	-0.65	6.41	5.90	1.652	0.0000	24	0	
06/10/25	47.07	41.73	292.74	293.37	-0.63	6.38	5.87	1.561	0.0000	24	0	
07/10/25	44.96	40.17	292.58	293.31	-0.73	6.42	5.90	1.400	0.0000	24	0	
08/10/25	45.05	40.15	286.91	287.55	-0.64	6.41	5.87	1.405	0.0000	24	0	
09/10/25	44.85	39.97	294.33	295.06	-0.73	6.47	5.95	1.436	0.0000	24	0	
10/10/25	44.66	39.94	294.71	295.33	-0.62	6.55	6.03	1.393	0.0000	24	0	
11/10/25	44.40	39.76	297.92	298.54	-0.62	6.57	6.04	1.381	0.0000	24	0	
12/10/25	45.04	40.13	297.91	298.60	-0.69	6.58	6.06	1.462	0.0000	24	0	
13/10/25	46.73	41.44	297.57	298.29	-0.72	6.59	6.07	1.574	0.0000	24	0	
14/10/25	46.31	41.26	298.13	298.79	-0.66	6.59	6.07	1.507	0.0000	24	0	
15/10/25	46.99	41.64	298.24	298.96	-0.72	6.59	6.07	1.597	0.0000	24	0	
16/10/25	46.83	41.41	297.75	298.47	-0.72	6.56	6.04	1.611	0.0000	24	0	
17/10/25	48.23	42.34	295.96	296.74	-0.78	6.56	6.05	1.744	0.0000	24	0	
18/10/25	50.77	44.27	293.62	294.36	-0.74	6.51	6.01	1.908	0.0000	24	0	
19/10/25	51.85	45.22	296.61	297.55	-0.94	6.53	6.03	1.964	0.0000	24	0	
20/10/25	50.57	44.35	296.56	297.40	-0.84	6.50	5.98	1.843	0.0000	24	0	
Итого:			7310.30	7326.58	-16.28			37.179	0.0000	696	0	
Средние:	43.71	39.13				6.50	6.01					

Период нормальной работы 696ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 12453ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации