

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
22/09/25г.-20/10/25г.

Абонент: Союз Управляющих Домами
Адрес: Октябрьский, Сад. кольцо 9
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут
Тхв= 0.00°C

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч
G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч

Заводской номер 00182781 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x0B62 ПО 2.7

Дата	t1	t2	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
22/09/25	17.41	17.37	7.68	7.68	0.00	1.04	1.05	0.000	24	0	*
23/09/25	17.47	17.42	6.72	6.72	0.00	1.04	1.05	0.000	24	0	*
24/09/25	17.55	17.49	0.64	0.64	0.00	1.04	1.05	0.000	24	0	*
25/09/25	17.98	19.53	0.00	0.00	0.00	1.04	1.05	0.000	24	0	*
26/09/25	18.73	22.25	0.00	0.00	0.00	1.04	1.05	0.000	24	0	*
27/09/25	18.37	21.61	0.00	0.00	0.00	1.04	1.05	0.000	24	0	*
28/09/25	18.10	21.37	0.00	0.00	0.00	1.04	1.05	0.000	24	0	*
29/09/25	46.16	36.31	32.19	32.34	-0.15	3.22	2.75	0.315	24	0	*
30/09/25	47.37	38.43	83.93	84.41	-0.48	6.71	5.48	0.754	24	0	
01/10/25	47.32	38.95	82.50	82.91	-0.41	6.71	5.49	0.692	24	0	
02/10/25	47.37	39.37	81.10	81.50	-0.40	6.67	5.46	0.652	24	0	
03/10/25	48.08	39.88	82.08	82.32	-0.24	6.68	5.47	0.674	24	0	
04/10/25	48.07	39.58	82.73	82.97	-0.24	6.72	5.53	0.704	24	0	
05/10/25	48.01	39.69	82.89	83.13	-0.24	6.73	5.53	0.687	24	0	
06/10/25	47.02	39.22	83.08	83.32	-0.24	6.69	5.49	0.649	24	0	
07/10/25	44.92	37.93	83.36	83.60	-0.24	6.72	5.52	0.583	24	0	
08/10/25	45.02	38.16	83.53	83.77	-0.24	6.70	5.50	0.570	24	0	
09/10/25	44.82	37.93	83.52	83.76	-0.24	6.77	5.57	0.580	24	0	
10/10/25	44.64	37.95	83.71	83.95	-0.24	6.85	5.65	0.563	24	0	
11/10/25	44.37	37.83	84.71	84.95	-0.24	6.88	5.65	0.553	24	0	
12/10/25	45.01	38.18	84.83	85.07	-0.24	6.90	5.67	0.584	24	0	
13/10/25	46.70	39.36	84.57	84.81	-0.24	6.91	5.68	0.623	24	0	
14/10/25	46.28	39.13	84.73	84.96	-0.23	6.91	5.68	0.608	24	0	
15/10/25	46.96	39.49	84.68	84.92	-0.24	6.91	5.67	0.634	24	0	
16/10/25	46.79	39.21	84.50	84.74	-0.24	6.88	5.65	0.637	24	0	
17/10/25	48.21	40.00	83.49	83.73	-0.24	6.87	5.68	0.683	24	0	
18/10/25	50.74	41.56	82.18	82.42	-0.24	6.81	5.65	0.751	24	0	
19/10/25	51.77	42.41	82.95	83.19	-0.24	6.84	5.66	0.778	24	0	
20/10/25	50.46	41.64	82.92	83.16	-0.24	6.79	5.62	0.733	24	0	
Итого:			1799.22	1804.97	-5.75			14.007	696	0	
Средние:	40.05	34.45				5.28	4.39				

Период нормальной работы 696ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 12450ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____