

Дата НС	t1	t2	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	BHP	BOC
	°C	°C	T	T	T	кг/см2	кг/см2	Gкал	ч	ч
22/09/25*	18.47	17.88	16.09	108.59	8.50	1.02	1.06	0.076	24	0
23/09/25*	18.59	17.97	82.92	82.81	0.11	1.01	1.06	0.103	24	0
24/09/25*	18.74	18.15	63.78	62.60	1.18	1.01	1.06	0.124	24	0
25/09/25*	18.58	17.77	56.73	51.19	5.54	1.01	1.06	0.203	24	0
26/09/25*	18.04	16.88	46.06	44.68	1.38	1.01	1.06	0.305	24	0
27/09/25*	17.82	16.82	43.56	37.42	6.14	1.01	1.06	0.276	24	0
28/09/25*	17.51	16.33	40.75	33.69	7.06	1.01	1.06	0.332	24	0
29/09/25*	17.16	15.83	35.94	31.25	4.69	1.02	1.06	0.381	24	0
30/09/25*	22.69	29.82	77.39	70.30	7.09	2.85	2.80	0.762	24	0
01/10/25	46.31	37.42	156.95	154.50	2.45	7.47	7.22	1.395	24	0
02/10/25	48.41	39.53	170.96	164.73	6.23	7.22	6.90	1.518	24	0
03/10/25	47.45	40.41	209.51	206.19	3.32	5.86	5.35	1.471	24	0
04/10/25	47.26	40.29	207.10	204.07	3.03	5.82	5.28	1.443	24	0
05/10/25	47.39	40.46	203.60	200.30	3.30	5.87	5.29	1.409	24	0
06/10/25	45.86	39.45	200.18	197.03	3.15	5.91	5.30	1.282	24	0

07/10/25	44.77	38.67	196.36	192.21	4.15	5.94	5.32	1.199	24	0	
08/10/25	44.85	38.72	190.94	186.93	4.01	5.96	5.34	1.170	24	0	
09/10/25	44.56	38.36	185.15	180.48	4.67	5.90	5.29	1.145	24	0	
10/10/25	43.73	37.82	181.28	177.06	4.22	5.90	5.29	1.070	24	0	
11/10/25	42.94	37.24	180.08	176.49	3.59	5.87	5.26	1.026	24	0	
12/10/25	43.37	37.30	179.26	175.15	4.11	5.84	5.24	1.085	24	0	
13/10/25	43.34	37.26	178.80	174.12	4.68	5.90	5.29	1.082	24	0	
14/10/25	45.12	38.40	176.65	171.96	4.69	5.88	5.28	1.185	24	0	
15/10/25	46.07	39.20	182.83	179.02	3.81	5.93	5.28	1.255	24	0	
16/10/25	46.18	39.59	199.21	194.70	4.51	6.20	5.40	1.312	24	0	
17/10/25	48.19	40.97	201.69	197.47	4.22	6.27	5.41	1.455	24	0	
18/10/25	51.70	43.50	200.36	195.78	4.58	6.33	5.43	1.643	24	0	
19/10/25	51.88	43.66	198.50	194.75	3.75	6.37	5.44	1.634	24	0	
20/10/25	50.37	43.17	214.95	212.12	2.83	6.16	5.45	1.545	24	0	

Итого:			4258.58	4257.59	0.99			28.886	696	0	
--------	--	--	---------	---------	------	--	--	--------	-----	---	--

Средние:	37.83	33.06				4.60	4.18				
----------	-------	-------	--	--	--	------	------	--	--	--	--

Период нормальной работы 696ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 27479ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации