



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 22.09.2025 по 20.10.2025



Потребитель: Союз управляющих домами

Адрес: г. Октябрьский, ул. Горького, д. 38

Назначение: Теплоснабжение

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки
M2min = т/сутки

M1max = т/сутки
M2max = т/сутки

Прибор учета: ВКТ-7

№ 178897

Тхв = 5,0 °C

Версия ПО: 2.7

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
22.09.2025	18,4	18,3	0,000	3,800	-3,800	1,0	1,0	-	-	0,000	24,00
23.09.2025	18,5	18,3	0,000	4,600	-4,600	1,0	1,0	-	-	0,000	24,00
24.09.2025	18,5	18,3	0,000	2,200	-2,200	1,0	1,0	-	-	0,000	24,00
25.09.2025	18,5	18,4	0,000	3,000	-3,000	1,0	1,0	-	-	0,000	24,00
26.09.2025	41,5	36,8	47,452	48,071	-0,619	2,5	2,5	-	-	0,230	24,00
27.09.2025	44,3	39,7	223,778	223,778	0,000	7,9	7,8	-	-	1,035	24,00
28.09.2025	43,5	38,9	212,411	212,411	0,000	7,9	7,8	-	-	0,988	24,00
29.09.2025	43,2	38,5	211,583	210,941	0,642	7,6	7,5	-	-	0,980	24,00
30.09.2025	44,5	38,7	179,164	179,164	0,000	7,6	7,6	-	-	1,035	24,00
01.10.2025	46,3	39,9	173,036	172,737	0,299	7,9	7,8	-	-	1,106	24,00
02.10.2025	48,5	41,8	178,171	177,627	0,544	7,7	7,6	-	-	1,191	24,00
03.10.2025	47,5	42,3	220,559	220,559	0,000	6,4	6,3	-	-	1,155	24,00
04.10.2025	47,3	42,1	220,424	220,038	0,386	6,3	6,2	-	-	1,141	24,00
05.10.2025	47,4	42,3	219,949	219,949	0,000	6,3	6,2	-	-	1,136	24,00
06.10.2025	46,0	41,2	217,840	217,840	0,000	6,3	6,2	-	-	1,046	24,00
07.10.2025	44,8	40,3	215,750	215,750	0,000	6,3	6,2	-	-	0,975	24,00
08.10.2025	44,8	41,0	255,481	255,481	0,000	6,4	6,2	-	-	0,991	24,00
09.10.2025	44,7	41,1	282,875	282,875	0,000	6,3	6,1	-	-	0,998	24,00
10.10.2025	43,8	40,4	278,132	278,132	0,000	6,3	6,1	-	-	0,941	24,00
11.10.2025	43,1	39,8	275,004	275,004	0,000	6,3	6,1	-	-	0,904	24,00
12.10.2025	43,5	40,0	274,262	274,262	0,000	6,2	6,0	-	-	0,950	24,00
13.10.2025	43,4	40,0	274,295	274,295	0,000	6,3	6,1	-	-	0,950	24,00
14.10.2025	45,1	41,3	271,308	271,308	0,000	6,3	6,1	-	-	1,030	24,00
15.10.2025	46,2	42,2	278,191	278,191	0,000	6,3	6,1	-	-	1,090	24,00
16.10.2025	46,3	42,6	303,758	303,758	0,000	6,6	6,4	-	-	1,132	24,00
17.10.2025	48,2	44,1	310,668	310,668	0,000	6,7	6,4	-	-	1,261	24,00
18.10.2025	51,8	47,2	311,876	311,876	0,000	6,7	6,4	-	-	1,449	24,00
19.10.2025	52,0	47,4	312,386	312,386	0,000	6,7	6,5	-	-	1,450	24,00
20.10.2025	50,6	46,4	323,008	323,008	0,000	6,8	6,4	-	-	1,352	24,00
Итого	42,1	38,3	6071,361	6083,709	-12,348	5,8	5,7	-	-	26,518	696,00

Всего к оплате

Qп = **26,518** Гкал

Всего к оплате за потери воды

Mп = **-12,348** т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 21.10.2025 11:54:26 134