



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 22.09.2025 по 20.10.2025



Потребитель: Союз управляющих домами
Теплоснабжение

Адрес: г. Октябрьский, ул. Свердлова, д. 59

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ПУЛЬСАР ОД № 12917100 Тхв = 5,0 °C
(модификации У, УД) (v46) Версия ПО: 015-01.062-00.50

Дата	Температура (°C)		Объем (м. куб)	Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2			
22.09.2025	19,2	18,7	0,000	0,000	0,00
23.09.2025	19,4	19,0	0,000	0,000	0,00
24.09.2025	19,7	19,4	0,000	0,000	0,00
25.09.2025	19,6	18,9	0,000	0,000	0,00
26.09.2025	18,6	17,9	0,000	0,000	0,00
27.09.2025	18,2	17,5	0,000	0,000	0,00
28.09.2025	17,5	16,8	0,000	0,000	0,00
29.09.2025	16,7	16,0	0,000	0,000	0,00
30.09.2025	44,6	41,0	74,327	0,382	14,00
01.10.2025	65,3	60,3	127,316	0,617	24,00
02.10.2025	66,0	61,2	128,599	0,603	24,00
03.10.2025	67,2	62,5	130,892	0,612	24,00
04.10.2025	67,1	62,4	131,995	0,605	24,00
05.10.2025	66,1	61,7	131,502	0,572	24,00
06.10.2025	64,8	58,4	108,005	0,521	20,00
07.10.2025	66,7	61,7	114,158	0,558	24,00
08.10.2025	66,2	61,1	107,166	0,536	24,00
09.10.2025	66,5	61,3	105,261	0,544	24,00
10.10.2025	66,2	61,0	101,341	0,517	24,00
11.10.2025	65,7	60,2	94,248	0,510	22,00
12.10.2025	65,9	59,6	85,134	0,524	24,00
13.10.2025	66,4	53,9	58,265	0,449	24,00
14.10.2025	63,9	39,1	12,052	0,293	24,00
15.10.2025	64,2	38,2	11,770	0,300	24,00
16.10.2025	64,1	37,7	11,772	0,305	24,00
17.10.2025	64,0	37,5	11,604	0,302	24,00
18.10.2025	64,2	37,3	11,404	0,301	24,00
19.10.2025	64,6	37,6	11,406	0,301	24,00
20.10.2025	64,1	37,7	11,751	0,304	24,00
Итого	51,8	42,6	1579,967	9,656	488,00

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
22.09.2025 00:00	4056,423	41,829	1967,00
21.10.2025 00:00	5636,390	51,485	2455,00
	1579,967	9,656	488,00

Всего потреблено Qп = 9,656 Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: