

Тип теплосчётчика: ТЭМ-106
Номер теплосчётчика: 3060226
Номер абонента:
Адрес установки: 34 мкр., д. 5 узел 1
Система 1 Р-Подача

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГц
1	80	0,400	192,0	---	---
2	80	0,400	192,0	---	---

$Q = M1(h1 - h2)$

Ведомость учёта параметров теплопотребления.
Среднесуточные статистические данные
с 2025-09-22 по 2025-10-20

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °C		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
22.09	---	0,7	---	---	0,7	20,46	21,20	0,47	0,47	24,00
23.09	---	0,7	---	---	0,7	20,97	21,77	0,47	0,48	24,00
24.09	---	0,7	---	---	0,7	21,62	22,35	0,47	0,48	24,00
25.09	0,667	261,6	260,9	---	0,7	37,00	34,46	0,56	0,53	24,00
26.09	1,432	360,7	359,9	---	0,7	41,83	37,86	0,61	0,57	24,00
27.09	1,537	300,6	299,7	---	1,0	44,81	39,70	0,61	0,58	24,00
28.09	1,526	295,8	294,8	---	1,0	44,61	39,45	0,61	0,58	24,00
Итого:	5,16	1220,7	1215,3	0,0	5,4	42,17	37,94	0,54	0,53	168,00
29.09	1,724	273,4	272,7	---	0,8	46,67	40,37	0,60	0,58	24,00
30.09	2,419	258,2	257,4	---	0,8	56,42	47,06	0,65	0,62	24,00
01.10	1,902	281,2	280,8	---	0,4	50,16	43,40	0,65	0,63	24,00
02.10	1,708	295,7	295,5	---	0,2	47,28	41,50	0,66	0,64	24,00
03.10	1,806	296,8	296,8	0,1	---	48,66	42,57	0,67	0,64	24,00
04.10	1,969	298,3	298,7	0,4	---	50,76	44,17	0,67	0,64	24,00
05.10	1,986	300,4	300,7	0,4	---	51,30	44,69	0,68	0,65	24,00
Итого:	13,51	2004,1	2002,6	0,8	2,2	50,11	43,36	0,65	0,63	168,00
06.10	1,585	280,7	280,9	0,2	---	47,72	42,07	0,66	0,64	24,00
07.10	1,281	265,3	265,4	0,2	---	43,26	38,43	0,65	0,63	24,00
08.10	1,280	264,1	264,0	---	0,1	43,58	38,73	0,65	0,63	24,00
09.10	1,260	264,1	264,2	0,1	---	43,16	38,39	0,65	0,63	24,00
10.10	1,262	264,3	264,5	0,2	---	43,28	38,51	0,64	0,62	24,00
11.10	1,272	264,2	264,3	0,2	---	43,27	38,45	0,65	0,63	24,00
12.10	1,268	263,7	263,8	0,1	---	42,89	38,07	0,65	0,63	24,00
Итого:	9,21	1866,2	1867,2	1,0	0,1	43,91	38,98	0,65	0,63	168,00
13.10	1,258	262,9	263,0	0,1	---	42,51	37,72	0,65	0,63	24,00
14.10	1,442	271,2	271,3	0,1	---	44,54	39,22	0,65	0,63	24,00
15.10	1,653	281,1	281,2	0,1	---	47,47	41,59	0,66	0,64	24,00
16.10	1,606	278,1	278,2	0,0	---	46,61	40,84	0,68	0,66	24,00
17.10	1,635	279,1	279,1	0,0	---	46,96	41,10	0,68	0,65	24,00
18.10	1,573	275,4	275,4	---	---	46,05	40,33	0,65	0,63	24,00
19.10	1,498	273,2	273,2	---	0,0	45,30	39,82	0,65	0,63	24,00
Итого:	10,67	1921,0	1921,4	0,4	0,0	45,67	40,11	0,66	0,64	168,00
20.10	1,560	275,4	275,3	---	0,0	45,91	40,25	0,66	0,63	24,00
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Итого:	1,56	275,4	275,3	0,0	0,0	45,91	40,25	0,66	0,63	24,00
Итого:	40,11	7287,3	7281,8	2,2	7,7	45,86	40,36	0,63	0,61	696,0
						dT=	5,5			

Общее время работы теплосистемы, ч	696,0	=	Тнар, ч + Tmax, ч + Tmin, ч + Tdt, ч + Tтех.н, ч
	696,0	=	696,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin + Qmax + Qош. + Qt/в + Qсан.ут.
		40,11	
Показания интеграторов	На 24:00 2025-09-21	На 24:00 2025-10-20	Результат за период
Количество теплоты, Гкал	8031,32	8071,43	40,11
Расход теплоносителя M1, т	680032,6	687319,9	7287,3
Расход теплоносителя M2, т	679582,4	686864,2	7281,8
Время наработки, ч	92811,5	93507,5	696,0
Время неработы Tнер = Tmax + Tmin + Tdt + Tтех.н, ч			0,0

Представитель абонента _____ Представитель теплосети _____