

Тип теплосчётчика: ТЭМ-106
 Номер теплосчётчика: 3060255
 Номер абонента:
 Адрес установки: 34 мкр., д. 5 узел 4
 Система 1 Р-Подача

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГц
1	80	0,400	192,0	---	---
2	80	0,400	192,0	---	---

$$Q = M1(h1 - h2)$$

Ведомость учёта параметров теплопотребления.
Среднесуточные статистические данные
с 2025-09-22 по 2025-10-20

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °С		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
22.09	---	0,0	---	---	0,0	24,88	23,82	0,42	0,43	24,00
23.09	---	0,0	---	---	0,0	25,07	24,03	0,42	0,43	24,00
24.09	---	0,0	---	---	0,0	25,14	24,16	0,42	0,43	24,00
25.09	0,465	211,4	211,4	---	0,0	36,94	34,75	0,48	0,45	24,00
26.09	1,063	293,9	294,7	0,8	---	41,68	38,07	0,51	0,48	24,00
27.09	1,184	250,2	250,9	0,7	---	44,68	39,95	0,51	0,49	24,00
28.09	1,194	247,8	248,4	0,6	---	44,48	39,66	0,51	0,49	24,00
Итого:	3,91	1003,2	1005,3	2,1	0,0	42,12	38,23	0,47	0,46	168,00
29.09	1,403	233,6	233,9	0,3	---	46,48	40,47	0,50	0,49	24,00
30.09	1,993	223,5	223,6	0,1	---	56,15	47,24	0,55	0,53	24,00
01.10	1,538	240,2	240,6	0,4	---	50,06	43,66	0,55	0,54	24,00
02.10	1,369	253,2	253,6	0,4	---	47,14	41,73	0,56	0,55	24,00
03.10	1,453	254,7	255,2	0,5	---	48,49	42,79	0,57	0,55	24,00
04.10	1,580	255,1	255,6	0,5	---	50,59	44,39	0,57	0,55	24,00
05.10	1,584	253,9	254,3	0,5	---	51,12	44,89	0,58	0,56	24,00
Итого:	10,92	1714,1	1716,8	2,7	0,0	49,94	43,57	0,56	0,54	168,00
06.10	1,266	237,0	237,3	0,3	---	47,63	42,29	0,56	0,55	24,00
07.10	1,019	224,0	224,3	0,3	---	43,13	38,58	0,56	0,54	24,00
08.10	1,028	223,3	223,5	0,3	---	43,46	38,86	0,55	0,54	24,00
09.10	0,999	222,7	222,9	0,3	---	43,03	38,55	0,55	0,54	24,00
10.10	0,998	222,8	223,1	0,3	---	43,15	38,67	0,54	0,53	24,00
11.10	1,007	222,7	223,0	0,3	---	43,13	38,61	0,55	0,54	24,00
12.10	1,021	222,4	222,7	0,3	---	42,74	38,15	0,55	0,54	24,00
Итого:	7,34	1574,9	1576,8	1,9	0,0	43,79	39,13	0,55	0,54	168,00
13.10	1,012	222,4	222,7	0,3	---	42,36	37,81	0,55	0,54	24,00
14.10	1,176	230,8	231,1	0,4	---	44,33	39,23	0,56	0,54	24,00
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
16.10	2,621	472,3	473,1	0,8	---	46,45	40,93	0,58	0,56	48,00
17.10	1,314	235,0	235,5	0,4	---	46,80	41,21	0,58	0,56	24,00
18.10	1,272	231,8	232,2	0,4	---	45,89	40,40	0,55	0,54	24,00
19.10	1,216	230,1	230,5	0,4	---	45,16	39,87	0,55	0,54	24,00
Итого:	8,61	1622,4	1625,0	2,6	0,0	45,38	40,08	0,56	0,55	168,00
20.10	1,255	232,3	232,7	0,4	---	45,76	40,36	0,56	0,54	24,00
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Итого:	1,26	232,3	232,7	0,4	0,0	45,76	40,36	0,56	0,54	24,00
Итого:	32,03	6146,9	6156,6	9,7	0,0	45,72	40,52	0,54	0,52	696,0
						dT=	5,2			

Общее время работы теплосистемы, ч	696,0	=	Тнар, ч + Tmax, ч + Tmin, ч + Tdt, ч + Tтех.н, ч
	696,0	=	696,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin + Qmax + Qош. + Qt/в + Qсан.ут.
		32,03	
Показания интеграторов	На 24:00 2025-09-21	На 24:00 2025-10-20	Результат за период
Количество теплоты, Гкал	4058,27	4090,30	32,03
Расход теплоносителя M1, т	356630,4	362777,2	6146,9
Расход теплоносителя M2, т	358881,8	365038,4	6156,6
Время наработки, ч	55421,0	56117,0	696,0
Время неработы Tнер = Tmax + Tmin + Tdt + Tтех.н, ч			0,0

Представитель абонента _____ Представитель теплосети _____