

Отчет о потреблении тепловой энергии

за период с 22.09.2025 по 20.10.2025

Потребитель:

Адрес: ул. Гаражная д. 6

Договор:

Тип прибора: ИМ2300

Номер прибора: DA929

Дата	Тепловая энергия Q, Гкал	Расход M, т		Температура t, °C		Давление P, МПа		tm1, ч	ts1, ч
		M под.	M обр.	t под.	t обр.	P под.	P обр.		
22.09.25	0,000	2,168	0,000	18,69	18,68	0,03	0,05	22,35	24,00
23.09.25	0,000	2,231	0,000	18,77	18,76	0,03	0,05	21,41	24,00
24.09.25	0,000	2,277	0,000	18,86	18,84	0,03	0,05	23,53	24,00
25.09.25	0,000	2,216	0,000	18,85	18,79	0,03	0,05	24,00	24,00
26.09.25	0,000	1,945	0,000	18,61	18,58	0,03	0,05	16,27	24,00
27.09.25	0,184	42,220	41,236	24,88	23,53	0,18	0,18	23,57	24,00
28.09.25	0,580	137,231	138,293	40,23	36,00	0,53	0,50	24,00	24,00
29.09.25	0,680	135,072	136,306	43,05	37,99	0,52	0,49	24,00	24,00
30.09.25	0,812	131,412	132,798	47,26	41,07	0,52	0,49	24,00	24,00
01.10.25	0,796	130,459	131,882	47,20	41,09	0,52	0,49	24,00	24,00
02.10.25	0,785	129,730	131,181	47,27	41,20	0,52	0,49	24,00	24,00
03.10.25	0,789	129,322	130,818	47,96	41,84	0,52	0,49	24,00	24,00
04.10.25	0,774	128,763	130,285	47,96	41,94	0,53	0,50	24,00	24,00
05.10.25	0,765	128,497	130,017	47,89	41,92	0,53	0,50	24,00	24,00
06.10.25	0,720	128,355	129,917	46,96	41,34	0,52	0,49	24,00	24,00
07.10.25	0,653	128,168	129,670	44,84	39,74	0,53	0,50	24,00	24,00
08.10.25	0,664	128,186	129,735	44,94	39,75	0,52	0,49	24,00	24,00
09.10.25	0,649	128,002	129,587	44,75	39,66	0,53	0,50	24,00	24,00
10.10.25	0,631	128,038	129,647	44,56	39,62	0,54	0,51	24,00	24,00
11.10.25	0,621	129,449	131,144	44,31	39,50	0,54	0,51	24,00	24,00
12.10.25	0,644	129,455	131,116	44,92	39,93	0,54	0,51	24,00	24,00
13.10.25	0,698	129,345	130,941	46,61	41,20	0,54	0,51	24,00	24,00
14.10.25	0,676	129,739	131,415	46,09	40,87	0,54	0,51	24,00	24,00
15.10.25	0,715	129,981	131,766	46,85	41,34	0,54	0,51	24,00	24,00
16.10.25	0,709	129,649	131,345	46,70	41,22	0,54	0,51	24,00	24,00
17.10.25	0,757	127,803	129,510	48,04	42,10	0,54	0,51	24,00	24,00
18.10.25	0,830	125,339	127,033	50,63	43,99	0,54	0,51	24,00	24,00
19.10.25	0,860	126,408	128,182	51,63	44,82	0,54	0,51	24,00	24,00
20.10.25	0,804	126,420	128,221	50,37	44,00	0,54	0,50	24,00	24,00
Итого	16,797	3027,880	3052,045	41,02	36,53	0,43	0,41	683,14	696,00

Показания интеграторов	На 21.09.25	На 20.10.25	За период
Масса в подающем трубопроводе, т	34,499	3062,379	3027,880
Масса в обратном трубопроводе, т	52,137	3104,182	3052,045
Тепловая энергия, Гкал	0,003	16,801	16,797

Представитель потребителя: _____

Представитель теплоснабжающей организации: _____