

Отчет о потреблении тепловой энергии

с 22.09.2025 по 20.10.2025

Потребитель: УК "Жилье"

Адрес: ул. Горького д. 2 Узел 2

Договор №: от

Прибор учета: ВКТ-7 № 169011

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2		
22.09.2025	16,4	16,5	0,000	0,000	0,000	0,000	24,00
23.09.2025	16,4	16,6	0,000	0,000	0,000	0,000	24,00
24.09.2025	16,5	16,6	0,000	0,000	0,000	0,000	24,00
25.09.2025	16,6	16,7	0,000	0,000	0,000	0,000	24,00
26.09.2025	16,3	16,5	0,000	0,000	0,000	0,000	24,00
27.09.2025	15,9	16,1	0,000	0,000	0,000	0,000	24,00
28.09.2025	15,6	15,7	0,000	0,000	0,000	0,000	24,00
29.09.2025	15,2	15,4	0,000	0,000	0,000	0,000	24,00
30.09.2025	46,0	37,0	69,280	69,560	-0,280	0,604	24,00
01.10.2025	46,2	38,2	124,440	121,940	2,500	0,996	24,00
02.10.2025	46,3	38,5	123,080	121,230	1,850	0,957	24,00
03.10.2025	47,0	39,2	122,430	121,200	1,230	0,959	24,00
04.10.2025	47,1	39,4	121,890	120,920	0,970	0,938	24,00
05.10.2025	47,0	39,4	121,900	121,030	0,870	0,918	24,00
06.10.2025	46,1	39,0	121,850	120,990	0,860	0,862	24,00
07.10.2025	44,0	37,6	121,960	121,170	0,790	0,787	24,00
08.10.2025	44,1	37,8	122,070	121,210	0,860	0,771	24,00
09.10.2025	43,9	37,6	122,040	121,130	0,910	0,763	24,00
10.10.2025	43,8	37,6	122,760	121,740	1,020	0,754	24,00
11.10.2025	43,5	37,5	124,240	123,080	1,160	0,749	24,00
12.10.2025	44,1	37,7	124,300	123,060	1,240	0,789	24,00
13.10.2025	45,8	38,9	124,490	122,930	1,560	0,859	24,00
14.10.2025	45,4	38,7	124,790	123,190	1,600	0,830	24,00
15.10.2025	46,0	39,1	124,640	123,000	1,640	0,859	24,00
16.10.2025	45,9	38,9	124,510	122,800	1,710	0,860	24,00
17.10.2025	47,2	39,7	123,650	121,910	1,740	0,925	24,00
18.10.2025	49,7	41,3	122,950	121,210	1,740	1,022	24,00
19.10.2025	50,7	42,2	124,680	122,930	1,750	1,061	24,00
20.10.2025	49,5	41,5	124,560	122,830	1,730	0,995	24,00
Итого	37,9	32,7	2536,510	2509,060	27,450	18,258	696,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета Qпотерь = **0,000** ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь Qп + Qпотерь = **18,258** ГКал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: