



22.09.2025 — 20.10.2025

Характеристики
средств измерения:

M1min = т/сутки
M2min = т/сутки
M1max = т/сутки
M2max = т/сутки
Тхв = 5,0 °С

УК "Жилье",
ул. Горького д. 3.
Договор № от ..

Прибор учета:
ПУЛЬСАР
(модификации У, УД)
(v37)
№ 2816685
Версия ПО 37.3

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
22.09.2025	16,2	16,0	0,000	-	0,000	0,9	0,2	0,000	-	0,000	0,00
23.09.2025	16,3	16,1	0,000	-	0,000	1,0	0,3	0,000	-	0,000	0,00
24.09.2025	16,4	16,2	0,000	-	0,000	1,0	0,3	0,000	-	0,000	0,00
25.09.2025	16,3	16,1	0,000	-	0,000	0,9	0,2	0,000	-	0,000	0,00
26.09.2025	15,7	15,5	0,000	-	0,000	1,0	0,2	0,000	-	0,000	0,00
27.09.2025	15,5	15,3	0,000	-	0,000	0,9	0,2	0,000	-	0,000	0,00
28.09.2025	15,0	14,9	0,000	-	0,000	1,0	0,2	0,000	-	0,000	0,00
29.09.2025	14,5	14,4	0,000	-	0,000	0,9	0,2	0,000	-	0,000	0,00
30.09.2025	14,0	13,9	0,000	-	0,000	0,9	0,2	0,000	-	0,000	0,00
01.10.2025	34,7	30,2	51,656	-	51,656	5,1	4,7	0,384	-	0,384	15,00
02.10.2025	48,4	41,5	90,164	-	90,164	6,6	6,3	0,593	-	0,593	24,00
03.10.2025	47,3	42,1	107,438	-	107,438	5,9	5,3	0,558	-	0,558	24,00
04.10.2025	47,2	42,1	107,367	-	107,367	5,6	5,1	0,549	-	0,549	24,00
05.10.2025	47,4	42,4	107,273	-	107,273	5,6	5,1	0,537	-	0,537	24,00
06.10.2025	45,6	40,9	105,750	-	105,750	5,6	5,1	0,491	-	0,491	24,00
07.10.2025	44,8	40,4	91,547	-	91,547	5,7	5,2	0,404	-	0,404	21,00
08.10.2025	34,0	31,0	52,828	-	52,828	3,8	3,9	0,231	-	0,231	12,00
09.10.2025	31,7	29,2	52,078	-	52,078	3,2	3,1	0,258	-	0,258	14,00
10.10.2025	43,7	39,3	94,164	-	94,164	5,6	5,2	0,420	-	0,420	24,00
11.10.2025	43,0	38,7	93,203	-	93,203	5,5	5,1	0,400	-	0,400	24,00
12.10.2025	43,4	38,9	92,891	-	92,891	5,6	5,2	0,417	-	0,417	24,00
13.10.2025	43,4	38,9	92,859	-	92,859	5,5	5,2	0,415	-	0,415	24,00
14.10.2025	45,1	40,2	91,766	-	91,766	5,6	5,2	0,448	-	0,448	24,00
15.10.2025	46,4	41,3	94,289	-	94,289	5,6	5,2	0,481	-	0,481	24,00
16.10.2025	46,8	41,9	103,023	-	103,023	5,9	5,4	0,500	-	0,500	24,00
17.10.2025	48,7	43,5	105,508	-	105,508	5,8	5,4	0,552	-	0,552	24,00
18.10.2025	52,4	46,5	105,844	-	105,844	5,9	5,4	0,619	-	0,619	24,00
19.10.2025	52,6	46,8	105,930	-	105,930	5,9	5,5	0,612	-	0,612	24,00
20.10.2025	39,6	35,7	58,305	-	58,305	3,7	3,5	0,325	-	0,325	13,00
Итого	35,4	32,1	1803,883	-	1803,883	4,0	3,5	9,194	-	9,194	435,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
22.09.2025 00:00	92253,570	-	-	22088,00
21.10.2025 00:00	94057,453	-	-	22523,00
	1803,883	-	-	435,00

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета (Qпотерь)

0,000 ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь (Qп + Qпотерь)

9,194 ГКал



Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: