



22.09.2025 — 20.10.2025

Характеристики
средств измерения:

M1min = т/сутки
M2min = т/сутки
M1max = т/сутки
M2max = т/сутки
Тхв = 5,0 °С

УК "Жилье",
ул. Горького д. 34.
Договор № от ..

Прибор учета:
ПУЛЬСАР
(модификации У, УД)
(v37)
№ 5578562
Версия ПО 37.5

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
22.09.2025	16,8	17,0	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,00
23.09.2025	16,9	17,0	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,00
24.09.2025	17,1	17,2	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,00
25.09.2025	16,8	16,6	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,00
26.09.2025	15,7	15,1	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,00
27.09.2025	15,3	14,8	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,00
28.09.2025	14,8	14,5	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,00
29.09.2025	14,3	14,0	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,00
30.09.2025	13,5	13,2	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,00
01.10.2025	37,2	29,9	51,094	-	51,094	0,545	-	0,545	17,00
02.10.2025	48,9	38,7	79,227	-	79,227	0,776	-	0,776	24,00
03.10.2025	47,8	39,8	95,344	-	95,344	0,759	-	0,759	24,00
04.10.2025	47,7	39,7	95,320	-	95,320	0,756	-	0,756	24,00
05.10.2025	47,8	39,9	95,227	-	95,227	0,749	-	0,749	24,00
06.10.2025	46,0	38,8	94,180	-	94,180	0,675	-	0,675	24,00
07.10.2025	45,1	38,2	82,672	-	82,672	0,569	-	0,569	21,00
08.10.2025	45,2	38,4	92,523	-	92,523	0,630	-	0,630	24,00
09.10.2025	45,0	38,1	90,500	-	90,500	0,618	-	0,618	24,00
10.10.2025	44,1	37,5	87,969	-	87,969	0,582	-	0,582	24,00
11.10.2025	43,3	36,9	87,070	-	87,070	0,560	-	0,560	24,00
12.10.2025	43,7	37,0	86,859	-	86,859	0,584	-	0,584	24,00
13.10.2025	43,7	37,0	86,820	-	86,820	0,583	-	0,583	24,00
14.10.2025	45,5	38,2	85,750	-	85,750	0,627	-	0,627	24,00
15.10.2025	46,5	38,9	88,125	-	88,125	0,661	-	0,661	24,00
16.10.2025	46,6	39,4	96,281	-	96,281	0,687	-	0,687	24,00
17.10.2025	48,5	40,7	98,461	-	98,461	0,763	-	0,763	24,00
18.10.2025	52,1	43,4	98,836	-	98,836	0,864	-	0,864	24,00
19.10.2025	52,3	43,6	98,906	-	98,906	0,858	-	0,858	24,00
20.10.2025	50,9	43,1	105,594	-	105,594	0,815	-	0,815	24,00
Итого	36,9	31,6	1796,758	-	1796,758	13,663	-	13,663	470,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
22.09.2025 00:00	71746,133	-	-	17039,00
21.10.2025 00:00	73542,891	-	-	17509,00
	1796,758	-	-	470,00

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета (Qпотерь)

0,000 ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь (Qп + Qпотерь)

13,663 ГКал



Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: