

Отчет о потреблении тепловой энергии

за период с 22.09.2025 по 20.10.2025

Потребитель: ООО "УК "ЖИЛЬЕ"

Адрес: ул. Королева д. 5

Договор:

Тип прибора: ИМ2300

Номер прибора: BA212

Дата	Тепловая энергия Q, Гкал	Расход M, т		Температура t, °C		tm1, ч	ts1, ч
		M под.	M обр.	t под.	t обр.		
22.09.25	0,363	288,191	286,699	65,73	64,51	23,99	24,00
23.09.25	0,412	272,637	271,072	65,04	63,42	23,99	24,00
24.09.25	0,427	269,632	267,925	65,20	63,67	23,96	24,00
25.09.25	0,328	290,797	288,676	65,85	64,71	23,96	24,00
26.09.25	1,295	411,844	407,542	66,28	63,85	23,93	24,00
27.09.25	3,123	644,111	642,121	64,95	60,09	23,87	24,00
28.09.25	3,396	637,327	635,565	67,25	61,92	23,76	24,00
29.09.25	3,202	632,811	631,139	66,65	61,59	23,68	24,00
30.09.25	3,139	616,702	614,907	66,01	60,91	23,64	24,00
01.10.25	3,165	642,232	640,518	66,20	61,27	23,58	24,00
02.10.25	3,109	655,666	654,082	66,92	62,17	23,27	24,00
03.10.25	3,141	668,227	667,404	68,12	63,42	22,75	24,00
04.10.25	3,084	671,741	671,105	68,15	63,56	22,50	24,00
05.10.25	2,981	668,709	667,977	67,09	62,63	22,38	24,00
06.10.25	2,941	654,535	653,912	66,85	62,36	21,95	24,00
07.10.25	2,826	638,563	638,243	67,53	63,10	21,08	24,00
08.10.25	2,683	622,116	621,782	67,24	62,92	20,27	24,00
09.10.25	2,704	635,409	635,127	67,51	63,25	20,43	24,00
10.10.25	2,476	606,457	606,205	67,14	63,06	18,64	24,00
11.10.25	2,488	622,879	622,722	66,70	62,70	19,40	24,00
12.10.25	2,551	607,651	607,544	66,84	62,64	19,12	24,00
13.10.25	2,566	578,124	577,943	68,00	63,56	17,81	24,00
14.10.25	2,292	544,774	544,658	66,87	62,66	16,60	24,00
15.10.25	2,340	522,534	522,441	67,37	62,88	16,33	24,00
16.10.25	2,352	527,573	527,438	67,31	62,85	16,67	24,00
17.10.25	2,434	529,664	529,361	67,17	62,57	17,12	24,00
18.10.25	2,363	502,970	502,693	67,51	62,80	16,36	24,00
19.10.25	2,319	491,349	491,139	67,88	63,16	15,75	24,00
20.10.25	1,934	420,575	420,434	67,27	62,67	12,40	24,00
Итого	68,434	15875,800	15848,371	66,85	62,79	599,20	696,00

Показания интеграторов	На 21.09.25	На 20.10.25	За период
Масса в подающем трубопроводе, т	5188,987	21064,803	15875,816
Масса в обратном трубопроводе, т	5149,282	20997,668	15848,386
Тепловая энергия, Гкал	7,562	75,996	68,434

Представитель потребителя: _____

Представитель теплоснабжающей организации: _____