



22.09.2025 — 20.10.2025

Характеристики  
средств измерения:

M1min = т/сутки  
M2min = т/сутки  
M1max = т/сутки  
M2max = т/сутки  
Тхв = 5,0 °С

УК "Жилье",  
ул. Островского д. 74.  
Договор № от ..

Прибор учета:  
ПУЛЬСАР  
(модификации У, УД)  
(v37)  
№ 2816753  
Версия ПО 37.4

| Дата       | Температура (°C) |      | Масса (т) |    |          | Давление (ат) |     | Теплота (ГКал) |    |          | Время<br>раб.(ч) |
|------------|------------------|------|-----------|----|----------|---------------|-----|----------------|----|----------|------------------|
|            | T1               | T2   | M1        | M2 | Mп=M1-M2 | P1            | P2  | Q1             | Q2 | Qп=Q1-Q2 |                  |
| 22.09.2025 | 16,0             | 15,7 | 0,000     | -  | 0,000    | 2,1           | 1,1 | 0,000          | -  | 0,000    | 0,00             |
| 23.09.2025 | 16,2             | 15,8 | 0,000     | -  | 0,000    | 2,1           | 1,2 | 0,000          | -  | 0,000    | 0,00             |
| 24.09.2025 | 16,5             | 16,0 | 0,000     | -  | 0,000    | 2,1           | 1,1 | 0,000          | -  | 0,000    | 0,00             |
| 25.09.2025 | 16,2             | 15,6 | 0,000     | -  | 0,000    | 2,1           | 1,1 | 0,000          | -  | 0,000    | 0,00             |
| 26.09.2025 | 15,1             | 14,4 | 0,000     | -  | 0,000    | 2,1           | 1,1 | 0,000          | -  | 0,000    | 0,00             |
| 27.09.2025 | 14,8             | 14,3 | 0,000     | -  | 0,000    | 2,1           | 1,2 | 0,000          | -  | 0,000    | 0,00             |
| 28.09.2025 | 14,3             | 13,8 | 0,000     | -  | 0,000    | 2,1           | 1,1 | 0,000          | -  | 0,000    | 0,00             |
| 29.09.2025 | 13,8             | 13,2 | 0,000     | -  | 0,000    | 2,1           | 1,2 | 0,000          | -  | 0,000    | 0,00             |
| 30.09.2025 | 26,7             | 19,3 | 7,852     | -  | 7,852    | 3,9           | 3,6 | 0,129          | -  | 0,129    | 11,00            |
| 01.10.2025 | 45,9             | 29,2 | 20,311    | -  | 20,311   | 6,6           | 6,5 | 0,340          | -  | 0,340    | 24,00            |
| 02.10.2025 | 48,2             | 30,8 | 23,721    | -  | 23,721   | 6,3           | 6,2 | 0,402          | -  | 0,402    | 24,00            |
| 03.10.2025 | 47,2             | 33,4 | 26,924    | -  | 26,924   | 5,1           | 5,0 | 0,374          | -  | 0,374    | 24,00            |
| 04.10.2025 | 47,1             | 33,3 | 28,004    | -  | 28,004   | 5,0           | 4,8 | 0,386          | -  | 0,386    | 24,00            |
| 05.10.2025 | 47,3             | 33,5 | 29,383    | -  | 29,383   | 5,0           | 4,9 | 0,406          | -  | 0,406    | 24,00            |
| 06.10.2025 | 45,8             | 33,1 | 29,934    | -  | 29,934   | 4,9           | 4,8 | 0,380          | -  | 0,380    | 24,00            |
| 07.10.2025 | 44,8             | 32,6 | 29,656    | -  | 29,656   | 5,0           | 4,9 | 0,359          | -  | 0,359    | 24,00            |
| 08.10.2025 | 44,8             | 32,8 | 29,154    | -  | 29,154   | 5,1           | 5,0 | 0,351          | -  | 0,351    | 24,00            |
| 09.10.2025 | 44,5             | 32,5 | 28,598    | -  | 28,598   | 4,9           | 4,8 | 0,345          | -  | 0,345    | 24,00            |
| 10.10.2025 | 43,7             | 32,1 | 28,125    | -  | 28,125   | 4,9           | 4,8 | 0,326          | -  | 0,326    | 24,00            |
| 11.10.2025 | 43,0             | 31,8 | 28,033    | -  | 28,033   | 4,8           | 4,7 | 0,312          | -  | 0,312    | 24,00            |
| 12.10.2025 | 43,4             | 31,8 | 28,023    | -  | 28,023   | 4,9           | 4,8 | 0,324          | -  | 0,324    | 24,00            |
| 13.10.2025 | 43,3             | 31,7 | 28,004    | -  | 28,004   | 4,8           | 4,7 | 0,326          | -  | 0,326    | 24,00            |
| 14.10.2025 | 45,1             | 32,4 | 27,795    | -  | 27,795   | 4,9           | 4,9 | 0,351          | -  | 0,351    | 24,00            |
| 15.10.2025 | 46,0             | 33,1 | 28,857    | -  | 28,857   | 5,0           | 4,9 | 0,370          | -  | 0,370    | 24,00            |
| 16.10.2025 | 46,1             | 33,8 | 31,521    | -  | 31,521   | 5,2           | 5,1 | 0,390          | -  | 0,390    | 24,00            |
| 17.10.2025 | 48,1             | 34,0 | 30,146    | -  | 30,146   | 5,2           | 5,1 | 0,421          | -  | 0,421    | 24,00            |
| 18.10.2025 | 51,5             | 35,3 | 29,088    | -  | 29,088   | 5,2           | 5,1 | 0,472          | -  | 0,472    | 24,00            |
| 19.10.2025 | 51,7             | 35,5 | 29,115    | -  | 29,115   | 5,3           | 5,2 | 0,471          | -  | 0,471    | 24,00            |
| 20.10.2025 | 50,3             | 35,2 | 29,238    | -  | 29,238   | 5,3           | 5,2 | 0,441          | -  | 0,441    | 24,00            |
| Итого      | 37,2             | 27,4 | 571,482   | -  | 571,482  | 4,3           | 3,9 | 7,675          | -  | 7,675    | 491,00           |

Показания счетчиков

| Дата и время     | M1, т     | M2, т | Q, ГКал | Время раб., ч |
|------------------|-----------|-------|---------|---------------|
| 22.09.2025 00:00 | 22989,195 | -     | -       | 21814,00      |
| 21.10.2025 00:00 | 23560,678 | -     | -       | 22305,00      |
|                  | 571,482   | -     | -       | 491,00        |

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета (Qпотерь)

0,000 ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь (Qп + Qпотерь)

7,675 ГКал



Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: