



22.09.2025 — 20.10.2025

Характеристики
средств измерения:

M1min = т/сутки
M2min = т/сутки
M1max = т/сутки
M2max = т/сутки
Tхв = 5,0 °C

УК "Жилье",
ул. Островского д. 88.
Договор № от ..

Прибор учета:
ПУЛЬСАР ОД
(модификации У, УД)
(v46)
№ 5575642
Версия ПО 015-02.052-
03.30

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
22.09.2025	15,2	15,1	0,000	-	0,000	1,2	-10187,0	0,000	-	0,000	-
23.09.2025	15,2	15,1	0,000	-	0,000	1,2	-10187,0	0,000	-	0,000	-
24.09.2025	15,3	15,3	0,000	-	0,000	1,2	-10187,0	0,000	-	0,000	-
25.09.2025	15,1	14,5	0,000	-	0,000	1,1	-10187,0	0,000	-	0,000	-
26.09.2025	14,7	12,9	0,000	-	0,000	1,1	-10187,0	0,000	-	0,000	-
27.09.2025	14,5	13,1	0,000	-	0,000	1,2	-10187,0	0,000	-	0,000	-
28.09.2025	14,2	12,3	0,000	-	0,000	1,1	-10187,0	0,000	-	0,000	0,00
29.09.2025	23,8	20,0	33,352	-	33,352	2,8	5,2	0,205	-	0,205	9,00
30.09.2025	44,3	38,1	81,902	-	81,902	5,6	5,2	0,503	-	0,503	24,00
01.10.2025	46,1	39,2	73,875	-	73,875	5,9	5,4	0,509	-	0,509	24,00
02.10.2025	48,4	41,2	77,426	-	77,426	5,6	5,2	0,533	-	0,533	24,00
03.10.2025	47,5	42,1	96,699	-	96,699	4,3	3,9	0,517	-	0,517	24,00
04.10.2025	47,3	42,0	97,426	-	97,426	4,2	3,9	0,513	-	0,513	24,00
05.10.2025	47,1	40,0	73,527	-	73,527	4,1	3,9	0,466	-	0,466	24,00
06.10.2025	45,5	36,4	43,641	-	43,641	4,2	3,9	0,393	-	0,393	24,00
07.10.2025	44,3	35,7	43,285	-	43,285	4,2	3,9	0,372	-	0,372	24,00
08.10.2025	44,4	35,8	42,820	-	42,820	4,2	3,9	0,366	-	0,366	24,00
09.10.2025	44,1	35,5	42,168	-	42,168	4,1	3,8	0,365	-	0,365	24,00
10.10.2025	43,3	35,0	41,520	-	41,520	4,0	3,7	0,345	-	0,345	24,00
11.10.2025	42,6	34,5	41,484	-	41,484	4,1	3,7	0,335	-	0,335	24,00
12.10.2025	42,9	34,5	41,461	-	41,461	4,0	3,7	0,348	-	0,348	24,00
13.10.2025	42,9	34,5	41,430	-	41,430	4,1	3,8	0,346	-	0,346	24,00
14.10.2025	44,5	35,4	40,922	-	40,922	4,0	3,8	0,372	-	0,372	24,00
15.10.2025	45,5	36,1	41,980	-	41,980	4,0	3,8	0,394	-	0,394	24,00
16.10.2025	45,8	36,8	45,574	-	45,574	4,3	4,0	0,409	-	0,409	24,00
17.10.2025	47,6	37,9	46,477	-	46,477	4,4	4,1	0,450	-	0,450	24,00
18.10.2025	51,2	40,2	46,473	-	46,473	4,4	4,2	0,507	-	0,507	24,00
19.10.2025	51,3	40,5	46,453	-	46,453	4,4	4,2	0,501	-	0,501	24,00
20.10.2025	50,0	40,0	46,730	-	46,730	4,5	4,2	0,467	-	0,467	24,00
Итого	37,7	31,4	1186,625	-	1186,625	3,6	-2455,8	9,216	-	9,216	513,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
22.09.2025 00:00	41053,262	-	-	-
21.10.2025 00:00	42239,887	-	-	15277,00
	1186,625	-	-	15277,00

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета (Qпотерь)

0,000 ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь (Qп + Qпотерь)

9,216 ГКал



Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: