



22.09.2025 — 20.10.2025

Характеристики
средств измерения:

M1min = т/сутки
M2min = т/сутки
M1max = т/сутки
M2max = т/сутки
Тхв = 5,0 °С

УК "Жилье",
ул. Свердлова д. 46.
Договор № от ..

Прибор учета:
ПУЛЬСАР ОД
(модификации У, УД)
(v46)
№ 5299659
Версия ПО 015-01.060-
01.50

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
22.09.2025	18,2	17,9	0,000	-	0,000	-0,0	0,1	0,000	-	0,000	0,00
23.09.2025	18,3	17,9	0,000	-	0,000	-0,0	0,1	0,000	-	0,000	0,00
24.09.2025	18,4	18,0	0,000	-	0,000	-0,1	0,1	0,000	-	0,000	0,00
25.09.2025	18,4	18,1	0,000	-	0,000	-0,0	0,1	0,000	-	0,000	0,00
26.09.2025	18,0	17,7	0,000	-	0,000	0,0	0,1	0,000	-	0,000	0,00
27.09.2025	17,7	17,5	0,000	-	0,000	0,0	0,1	0,000	-	0,000	0,00
28.09.2025	17,2	17,1	0,000	-	0,000	-0,0	0,1	0,000	-	0,000	0,00
29.09.2025	33,1	29,7	33,560	-	33,560	4,2	3,8	0,191	-	0,191	14,00
30.09.2025	45,0	38,1	44,968	-	44,968	5,8	5,7	0,308	-	0,308	24,00
01.10.2025	46,9	39,5	44,237	-	44,237	6,1	6,1	0,326	-	0,326	24,00
02.10.2025	48,9	41,3	47,323	-	47,323	5,6	5,6	0,345	-	0,345	24,00
03.10.2025	47,8	41,9	57,295	-	57,295	4,6	4,5	0,337	-	0,337	24,00
04.10.2025	47,7	41,9	57,274	-	57,274	4,4	4,3	0,329	-	0,329	24,00
05.10.2025	47,8	42,1	57,303	-	57,303	4,4	4,4	0,329	-	0,329	24,00
06.10.2025	46,1	40,9	57,428	-	57,428	4,5	4,4	0,297	-	0,297	24,00
07.10.2025	45,2	40,2	55,972	-	55,972	4,6	4,5	0,280	-	0,280	24,00
08.10.2025	45,3	40,2	50,428	-	50,428	4,5	4,4	0,254	-	0,254	22,00
09.10.2025	45,0	40,0	54,338	-	54,338	4,3	4,3	0,272	-	0,272	24,00
10.10.2025	44,2	39,4	54,224	-	54,224	4,4	4,3	0,257	-	0,257	24,00
11.10.2025	43,4	38,8	54,038	-	54,038	4,3	4,2	0,248	-	0,248	24,00
12.10.2025	43,8	39,0	53,988	-	53,988	4,3	4,3	0,259	-	0,259	24,00
13.10.2025	43,8	39,0	53,950	-	53,950	4,4	4,3	0,259	-	0,259	24,00
14.10.2025	45,5	40,3	53,424	-	53,424	4,3	4,3	0,280	-	0,280	24,00
15.10.2025	46,5	41,0	55,123	-	55,123	4,4	4,4	0,300	-	0,300	24,00
16.10.2025	46,6	41,4	60,215	-	60,215	4,7	4,6	0,312	-	0,312	24,00
17.10.2025	48,5	42,9	61,471	-	61,471	4,7	4,6	0,346	-	0,346	24,00
18.10.2025	52,1	45,7	61,747	-	61,747	4,7	4,7	0,395	-	0,395	24,00
19.10.2025	52,3	46,0	61,768	-	61,768	4,8	4,7	0,390	-	0,390	24,00
20.10.2025	50,9	45,0	61,789	-	61,789	4,8	4,7	0,362	-	0,362	24,00
Итого	39,4	35,1	1191,861	-	1191,861	3,5	3,5	6,678	-	6,678	516,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
22.09.2025 00:00	15263,273	-	-	5201,00
21.10.2025 00:00	16455,135	-	-	5717,00
	1191,861	-	-	516,00

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета (Qпотерь)

0,000 ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь (Qп + Qпотерь)

6,678 ГКал



Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: