

Отчет о потреблении тепловой энергии

с 22.09.2025 по 20.10.2025

Потребитель: УК "Жилье"

Адрес: ул. Свердлова д. 61

Договор №: от

Прибор учета: ИМ2300 (сер K-Z) № LC244

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2		
22.09.2025	17,1	16,9	0,000	0,000	0,000	0,000	24,00
23.09.2025	17,3	17,1	0,000	0,000	0,000	0,000	24,00
24.09.2025	17,7	17,3	0,000	0,000	0,000	0,000	24,00
25.09.2025	17,6	17,3	0,000	0,000	0,000	0,000	24,00
26.09.2025	16,9	16,6	0,000	0,000	0,000	0,000	24,00
27.09.2025	16,2	16,0	0,000	0,000	0,000	0,000	24,00
28.09.2025	16,1	15,9	0,000	0,000	0,000	0,000	24,00
29.09.2025	31,9	28,0	23,156	23,281	-0,125	0,281	24,00
30.09.2025	65,2	54,4	55,188	55,500	-0,312	0,594	24,00
01.10.2025	64,7	53,6	53,000	53,281	-0,281	0,594	24,00
02.10.2025	65,8	55,9	58,594	58,906	-0,312	0,562	24,00
03.10.2025	66,9	56,9	59,625	59,938	-0,312	0,594	24,00
04.10.2025	67,2	57,3	60,469	60,781	-0,312	0,594	24,00
05.10.2025	66,1	56,6	60,156	60,469	-0,312	0,562	24,00
06.10.2025	65,8	56,4	57,844	58,125	-0,281	0,562	24,00
07.10.2025	66,3	56,8	56,906	57,188	-0,281	0,531	24,00
08.10.2025	66,3	57,2	58,125	58,406	-0,281	0,531	24,00
09.10.2025	66,5	57,3	58,719	59,000	-0,281	0,531	24,00
10.10.2025	66,1	57,7	60,500	60,781	-0,281	0,500	24,00
11.10.2025	65,7	57,4	60,375	60,625	-0,250	0,500	24,00
12.10.2025	65,9	57,4	59,594	59,844	-0,250	0,531	24,00
13.10.2025	66,9	58,1	59,281	59,562	-0,281	0,500	24,00
14.10.2025	65,8	57,4	58,719	59,000	-0,281	0,500	24,00
15.10.2025	66,3	57,3	56,906	57,156	-0,250	0,500	24,00
16.10.2025	66,3	57,1	56,969	57,250	-0,281	0,531	24,00
17.10.2025	66,0	57,0	56,156	56,438	-0,281	0,500	24,00
18.10.2025	66,4	56,9	55,031	55,281	-0,250	0,531	24,00
19.10.2025	66,7	57,3	55,188	55,469	-0,281	0,531	24,00
20.10.2025	66,1	57,0	56,531	56,781	-0,250	0,500	24,00
Итого	53,1	46,1	1237,031	1243,063	-6,031	11,563	696,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
22.09.2025 00:00	482432,594	483608,188	459111,406	448768,47
21.10.2025 00:00	483669,625	484851,250	459122,969	449464,47
	1237,031	1243,062	11,562	696,00

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета Qпотерь = **0,000** ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь Qп + Qпотерь = **11,563** ГКал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: