

Отчет о потреблении тепловой энергии

за период с 22.09.2025 по 20.10.2025

Потребитель: ООО УК "Мастер"

Адрес: Московский проспект д. 12 (4, 5, 6 блоки)

Договор:

Тип прибора: ИМ2300

Номер прибора: BV168

Дата	Тепловая энергия Q, Гкал	Расход M, т		Температура t, °C		tm1, ч	ts1, ч
		M под.	M обр.	t под.	t обр.		
22.09.25	1,222	237,857	238,509	65,52	60,33	24,00	24,00
23.09.25	1,312	236,585	237,290	66,49	60,95	24,00	24,00
24.09.25	1,300	323,493	324,203	66,98	62,88	24,00	24,00
25.09.25	1,301	328,460	329,164	66,31	62,30	24,00	24,00
26.09.25	1,268	285,251	285,929	65,69	61,20	24,00	24,00
27.09.25	1,286	266,221	266,909	65,74	60,90	24,00	24,00
28.09.25	1,368	257,662	258,403	67,05	61,74	24,00	24,00
29.09.25	3,900	353,118	355,146	66,86	56,98	24,00	24,00
30.09.25	5,859	524,677	527,840	69,42	58,24	24,00	24,00
01.10.25	5,833	607,214	610,371	68,90	59,14	24,00	24,00
02.10.25	3,901	547,947	550,066	68,06	61,26	24,00	24,00
03.10.25	3,052	457,178	458,823	67,69	61,31	24,00	24,00
04.10.25	3,066	457,937	459,595	68,14	61,81	24,00	24,00
05.10.25	3,065	473,356	475,019	68,15	61,94	24,00	24,00
06.10.25	3,009	494,432	496,066	68,05	62,20	24,00	24,00
07.10.25	2,790	509,953	511,464	67,43	62,13	24,00	24,00
08.10.25	3,790	545,481	547,525	67,77	61,13	24,00	24,00
09.10.25	2,826	496,640	498,164	67,27	61,80	24,00	24,00
10.10.25	2,685	495,106	496,556	67,14	61,90	24,00	24,00
11.10.25	2,700	495,539	496,999	67,26	61,99	24,00	24,00
12.10.25	3,206	508,740	510,457	67,18	61,21	24,00	24,00
13.10.25	3,101	499,607	501,276	67,31	61,38	24,00	24,00
14.10.25	2,906	508,967	510,536	67,31	61,79	24,00	24,00
15.10.25	3,142	537,799	539,498	67,59	62,01	24,00	24,00
16.10.25	3,110	465,463	467,120	67,26	60,85	24,00	24,00
17.10.25	3,352	388,776	390,550	67,24	59,13	24,00	24,00
18.10.25	3,129	365,171	366,835	67,60	59,53	24,00	24,00
19.10.25	3,097	362,581	364,215	66,87	58,75	24,00	24,00
20.10.25	3,155	367,320	368,991	67,23	59,10	24,00	24,00
Итого	83,731	12398,529	12443,519	67,29	60,89	696,00	696,00

Показания интеграторов	На 21.09.25	На 20.10.25	За период
Масса в подающем трубопроводе, т	144781,920	157180,450	12398,530
Масса в обратном трубопроводе, т	154556,580	167000,100	12443,520
Тепловая энергия, Гкал	9286,116	9369,848	83,732

Представитель потребителя: _____

Представитель теплоснабжающей организации: _____