

Отчет о потреблении тепловой энергии

за период с 22.09.2025 по 20.10.2025

Потребитель: ООО УК "Мастер"

Адрес: ул. Куйбышева д. 3

Договор:

Тип прибора: ИМ2300

Номер прибора: ВВ244

Дата	Тепловая энергия Q, Гкал	Расход M, т		Температура t, °C		tm1, ч	ts1, ч
		M под.	M обр.	t под.	t обр.		
22.09.25	0,000	0,000	0,000	18,08	18,04	24,00	24,00
23.09.25	0,000	0,000	0,000	18,15	18,10	24,00	24,00
24.09.25	0,000	0,000	0,000	18,24	18,20	24,00	24,00
25.09.25	0,808	180,777	178,333	35,24	32,89	24,00	24,00
26.09.25	1,089	299,537	295,707	44,63	40,95	24,00	24,00
27.09.25	1,196	326,216	325,699	46,70	43,02	24,00	24,00
28.09.25	1,163	321,035	320,393	46,15	42,52	24,00	24,00
29.09.25	1,157	313,226	311,402	45,90	42,16	24,00	24,00
30.09.25	1,228	250,155	247,470	47,37	42,44	24,00	24,00
01.10.25	1,304	240,430	237,351	49,14	43,70	24,00	24,00
02.10.25	1,313	228,564	225,887	50,35	44,45	24,00	24,00
03.10.25	1,144	250,386	249,015	47,91	43,33	24,00	24,00
04.10.25	1,164	252,237	250,535	47,70	43,07	24,00	24,00
05.10.25	1,187	256,406	252,519	47,82	43,18	24,00	24,00
06.10.25	1,085	255,228	251,372	46,32	42,06	24,00	24,00
07.10.25	1,024	253,131	249,313	45,19	41,14	24,00	24,00
08.10.25	1,008	249,223	245,327	45,27	41,22	24,00	24,00
09.10.25	0,998	244,730	241,051	44,99	40,90	24,00	24,00
10.10.25	0,937	238,390	234,745	44,15	40,21	24,00	24,00
11.10.25	0,900	236,237	232,477	43,37	39,55	24,00	24,00
12.10.25	0,952	236,022	232,260	43,78	39,74	24,00	24,00
13.10.25	0,953	235,781	232,117	43,75	39,70	24,00	24,00
14.10.25	1,028	234,277	230,390	45,43	41,03	24,00	24,00
15.10.25	1,094	241,333	237,222	46,46	41,91	24,00	24,00
16.10.25	1,138	263,946	259,818	46,59	42,27	24,00	24,00
17.10.25	1,265	268,601	264,200	48,50	43,78	24,00	24,00
18.10.25	1,441	271,192	266,096	52,13	46,81	24,00	24,00
19.10.25	1,412	269,220	265,251	52,32	47,06	24,00	24,00
20.10.25	1,318	270,395	266,162	50,89	46,01	24,00	24,00
Итого	29,309	6686,676	6602,112	43,53	39,64	696,00	696,00

Показания интеграторов	На 21.09.25	На 20.10.25	За период
Масса в подающем трубопроводе, т	243273,610	249960,280	6686,670
Масса в обратном трубопроводе, т	242577,580	249179,690	6602,110
Тепловая энергия, Гкал	2136,975	2166,283	29,308

Представитель потребителя: _____

Представитель теплоснабжающей организации: _____