

Отчет о потреблении тепловой энергии

за период с 22.09.2025 по 20.10.2025

Потребитель:

Адрес: ул. Новоселов д. 16

Договор:

Тип прибора: ИМ2300

Номер прибора: ВВ125

Дата	Тепловая энергия Q, Гкал	Расход M, т		Температура t, °C		tm1, ч	ts1, ч
		M под.	M обр.	t под.	t обр.		
22.09.25	0,000	2,334	2,961	21,63	23,47	0,00	24,00
23.09.25	0,000	2,441	3,228	21,77	22,72	0,00	24,00
24.09.25	0,000	2,559	3,212	22,32	23,26	0,00	24,00
25.09.25	0,388	264,751	263,617	30,58	30,02	14,53	24,00
26.09.25	0,791	408,604	409,110	38,46	36,50	24,00	24,00
27.09.25	0,962	380,589	381,943	40,54	38,01	24,00	24,00
28.09.25	0,962	374,792	376,128	40,43	37,86	24,00	24,00
29.09.25	1,457	337,952	339,013	49,08	44,26	23,55	24,00
30.09.25	1,281	425,012	426,494	43,62	40,60	24,00	24,00
01.10.25	1,526	446,859	448,317	46,40	43,01	24,00	24,00
02.10.25	1,874	482,817	484,061	51,56	47,67	24,00	24,00
03.10.25	1,944	487,552	488,690	53,01	49,02	24,00	24,00
04.10.25	1,996	488,683	489,670	53,61	49,51	24,00	24,00
05.10.25	1,635	456,849	457,886	49,96	46,40	24,00	24,00
06.10.25	1,266	426,068	427,160	45,12	42,14	24,00	24,00
07.10.25	1,227	439,495	440,455	43,97	41,18	24,00	24,00
08.10.25	1,321	454,372	455,203	45,77	42,86	24,00	24,00
09.10.25	1,283	453,431	454,232	45,12	42,29	24,00	24,00
10.10.25	1,274	453,506	454,248	45,18	42,37	24,00	24,00
11.10.25	1,280	453,358	453,940	45,20	42,37	24,00	24,00
12.10.25	1,303	453,613	454,158	44,89	42,01	24,00	24,00
13.10.25	1,282	453,180	453,854	44,67	41,83	24,00	24,00
14.10.25	1,299	446,041	446,610	45,25	42,33	24,00	24,00
15.10.25	1,384	443,647	444,298	45,96	42,84	24,00	24,00
16.10.25	1,364	443,197	443,984	45,43	42,35	24,00	24,00
17.10.25	1,343	442,140	442,992	45,10	42,06	24,00	24,00
18.10.25	1,564	439,789	440,882	47,82	44,26	24,00	24,00
19.10.25	1,686	437,301	438,226	50,51	46,65	24,00	24,00
20.10.25	1,787	442,993	443,843	51,69	47,65	24,00	24,00
Итого	35,479	11243,925	11268,416	43,26	40,60	614,08	696,00

Показания интеграторов	На 21.09.25	На 20.10.25	За период
Масса в подающем трубопроводе, т	177989,750	189233,670	11243,920
Масса в обратном трубопроводе, т	181343,230	192611,660	11268,430
Тепловая энергия, Гкал	897,464	932,943	35,479

Представитель потребителя: _____

Представитель теплоснабжающей организации: _____