

# Отчет о потреблении тепловой энергии

за период с 22.09.2025 по 20.10.2025

Потребитель: ООО УК "Мастер"  
Адрес: ул. Садовое кольцо д. 17А  
Договор:  
Тип прибора: ИМ2300  
Номер прибора: DA888

| Дата     | Тепловая энергия Q, Гкал | Расход M, т |           | Температура t, °C |        | tm1, ч | ts1, ч |
|----------|--------------------------|-------------|-----------|-------------------|--------|--------|--------|
|          |                          | M под.      | M обр.    | t под.            | t обр. |        |        |
| 22.09.25 | 0,001                    | 3,480       | 0,000     | 19,96             | 19,71  | 24,00  | 24,00  |
| 23.09.25 | 0,001                    | 3,537       | 0,000     | 20,24             | 19,88  | 24,00  | 24,00  |
| 24.09.25 | 0,002                    | 3,634       | 0,000     | 20,72             | 20,28  | 24,00  | 24,00  |
| 25.09.25 | 0,697                    | 310,364     | 304,899   | 35,55             | 33,97  | 24,00  | 24,00  |
| 26.09.25 | 0,825                    | 457,536     | 449,501   | 41,88             | 40,07  | 24,00  | 24,00  |
| 27.09.25 | 0,760                    | 470,565     | 461,952   | 39,71             | 38,10  | 24,00  | 24,00  |
| 28.09.25 | 0,793                    | 466,102     | 457,031   | 39,88             | 38,18  | 24,00  | 24,00  |
| 29.09.25 | 0,972                    | 463,907     | 454,986   | 42,66             | 40,56  | 24,00  | 24,00  |
| 30.09.25 | 1,193                    | 453,668     | 445,298   | 46,90             | 44,26  | 24,00  | 24,00  |
| 01.10.25 | 1,177                    | 450,550     | 441,433   | 46,83             | 44,21  | 24,00  | 24,00  |
| 02.10.25 | 1,161                    | 449,057     | 439,185   | 46,89             | 44,30  | 24,00  | 24,00  |
| 03.10.25 | 1,186                    | 446,927     | 433,306   | 47,57             | 44,91  | 24,00  | 24,00  |
| 04.10.25 | 1,193                    | 445,996     | 429,610   | 47,57             | 44,89  | 24,00  | 24,00  |
| 05.10.25 | 1,186                    | 443,744     | 427,932   | 47,50             | 44,82  | 24,00  | 24,00  |
| 06.10.25 | 1,116                    | 443,790     | 429,494   | 46,59             | 44,07  | 24,00  | 24,00  |
| 07.10.25 | 0,987                    | 445,025     | 431,819   | 44,45             | 42,23  | 24,00  | 24,00  |
| 08.10.25 | 0,990                    | 443,371     | 430,635   | 44,54             | 42,30  | 24,00  | 24,00  |
| 09.10.25 | 0,998                    | 429,210     | 417,926   | 44,35             | 42,02  | 24,00  | 24,00  |
| 10.10.25 | 0,963                    | 424,740     | 413,297   | 44,16             | 41,88  | 24,00  | 24,00  |
| 11.10.25 | 0,968                    | 430,328     | 416,700   | 43,90             | 41,65  | 24,00  | 24,00  |
| 12.10.25 | 1,004                    | 434,867     | 417,989   | 44,50             | 42,19  | 24,00  | 24,00  |
| 13.10.25 | 1,092                    | 443,681     | 430,904   | 46,20             | 43,73  | 24,00  | 24,00  |
| 14.10.25 | 1,076                    | 431,792     | 419,415   | 45,80             | 43,30  | 24,00  | 24,00  |
| 15.10.25 | 1,138                    | 431,343     | 419,945   | 46,45             | 43,80  | 24,00  | 24,00  |
| 16.10.25 | 1,143                    | 430,302     | 417,767   | 46,31             | 43,64  | 24,00  | 24,00  |
| 17.10.25 | 1,228                    | 428,534     | 416,790   | 47,62             | 44,74  | 24,00  | 24,00  |
| 18.10.25 | 1,372                    | 422,852     | 415,719   | 50,19             | 46,94  | 24,00  | 24,00  |
| 19.10.25 | 1,400                    | 431,308     | 427,408   | 51,25             | 48,00  | 24,00  | 24,00  |
| 20.10.25 | 1,328                    | 433,718     | 427,098   | 50,04             | 46,98  | 24,00  | 24,00  |
| Итого    | 27,948                   | 11373,931   | 11078,037 | 42,77             | 40,54  | 696,00 | 696,00 |

| Показания интеграторов           | На 21.09.25 | На 20.10.25 | За период |
|----------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| Масса в подающем трубопроводе, т | 726142,600  | 737516,500  | 11373,900 |
| Масса в обратном трубопроводе, т | 715550,600  | 726628,700  | 11078,100 |
| Тепловая энергия, Гкал           | 2364,021    | 2391,969    | 27,948    |

Представитель потребителя: \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжающей организации: \_\_\_\_\_