

Отчет о потреблении тепловой энергии

за период с 22.09.2025 по 20.10.2025

Потребитель: ООО УК "Мастер"

Адрес: ул. Свердлова д. 4

Договор:

Тип прибора: ИМ2300

Номер прибора: DA715

Дата	Тепловая энергия Q, Гкал	Расход M, т		Температура t, °C		tm1, ч	ts1, ч
		M под.	M обр.	t под.	t обр.		
22.09.25	0,000	0,000	0,000	16,79	16,73	24,00	24,00
23.09.25	0,000	0,000	0,000	16,87	16,81	24,00	24,00
24.09.25	0,000	0,000	0,000	17,05	16,94	24,00	24,00
25.09.25	0,635	129,562	128,693	29,70	27,64	24,00	24,00
26.09.25	0,981	236,636	236,407	41,52	37,33	24,00	24,00
27.09.25	1,095	216,055	216,764	44,50	39,42	24,00	24,00
28.09.25	1,059	207,414	208,033	43,70	38,59	24,00	24,00
29.09.25	1,048	205,250	205,861	43,35	38,19	24,00	24,00
30.09.25	1,113	171,122	172,229	44,69	38,17	24,00	24,00
01.10.25	1,178	164,740	165,936	46,45	39,28	24,00	24,00
02.10.25	1,267	171,147	172,469	48,78	41,05	24,00	24,00
03.10.25	1,248	215,210	215,529	47,69	41,88	24,00	24,00
04.10.25	1,238	214,497	214,889	47,47	41,69	24,00	24,00
05.10.25	1,228	214,275	214,722	47,59	41,85	24,00	24,00
06.10.25	1,126	212,255	212,778	46,15	40,83	24,00	24,00
07.10.25	1,055	209,287	209,900	44,98	39,93	24,00	24,00
08.10.25	1,057	227,988	227,879	45,08	40,40	24,00	24,00
09.10.25	1,049	240,895	240,407	44,82	40,46	24,00	24,00
10.10.25	0,986	237,279	236,881	43,99	39,83	24,00	24,00
11.10.25	0,956	236,824	236,423	43,22	39,17	24,00	24,00
12.10.25	1,011	239,004	238,546	43,62	39,38	24,00	24,00
13.10.25	1,005	237,293	236,918	43,58	39,34	24,00	24,00
14.10.25	1,083	230,858	230,693	45,33	40,62	24,00	24,00
15.10.25	1,145	237,640	237,283	46,32	41,48	24,00	24,00
16.10.25	1,198	260,794	259,657	46,44	41,84	24,00	24,00
17.10.25	1,329	267,274	266,039	48,30	43,32	24,00	24,00
18.10.25	1,525	268,468	267,420	51,98	46,29	24,00	24,00
19.10.25	1,513	268,815	267,938	52,15	46,51	24,00	24,00
20.10.25	1,425	287,449	285,938	50,78	45,77	24,00	24,00
Итого	29,554	5808,032	5806,230	42,51	37,96	696,00	696,00

Показания интеграторов	На 21.09.25	На 20.10.25	За период
Масса в подающем трубопроводе, т	348,250	6156,283	5808,032
Масса в обратном трубопроводе, т	541,703	6347,933	5806,230
Тепловая энергия, Гкал	0,081	29,634	29,554

Представитель потребителя: _____

Представитель теплоснабжающей организации: _____