

Отчет о потреблении тепловой энергии

за период с 22.09.2025 по 20.10.2025

Потребитель: ООО УК "Мастер"

Адрес: ул. Свердлова д. 6

Договор:

Тип прибора: ИМ2300

Номер прибора: DA876

Дата	Тепловая энергия Q, Гкал	Расход M, т		Температура t, °C		tm1, ч	ts1, ч
		M под.	M обр.	t под.	t обр.		
22.09.25	0,000	0,000	0,000	16,67	16,58	24,00	24,00
23.09.25	0,000	0,000	0,000	16,70	16,60	24,00	24,00
24.09.25	0,000	0,000	0,000	16,77	16,77	24,00	24,00
25.09.25	0,566	115,010	116,448	28,97	27,05	24,00	24,00
26.09.25	0,921	220,258	223,714	40,97	36,74	24,00	24,00
27.09.25	1,037	201,965	204,904	43,93	38,79	24,00	24,00
28.09.25	0,995	193,932	196,927	43,15	38,01	24,00	24,00
29.09.25	0,987	192,025	195,045	42,79	37,60	24,00	24,00
30.09.25	1,043	160,223	163,459	44,13	37,61	24,00	24,00
01.10.25	1,100	154,322	157,577	45,87	38,72	24,00	24,00
02.10.25	1,195	159,872	162,887	48,22	40,42	24,00	24,00
03.10.25	1,175	201,013	204,155	47,09	41,23	24,00	24,00
04.10.25	1,170	200,440	203,669	46,87	41,02	24,00	24,00
05.10.25	1,152	200,283	203,488	46,99	41,23	24,00	24,00
06.10.25	1,064	198,377	201,691	45,58	40,20	24,00	24,00
07.10.25	0,994	195,522	198,977	44,41	39,31	24,00	24,00
08.10.25	0,997	212,371	215,782	44,50	39,77	24,00	24,00
09.10.25	0,984	224,387	227,802	44,24	39,84	24,00	24,00
10.10.25	0,920	221,021	224,485	43,42	39,25	24,00	24,00
11.10.25	0,893	220,373	223,985	42,65	38,59	24,00	24,00
12.10.25	0,937	222,225	225,876	43,05	38,83	24,00	24,00
13.10.25	0,938	220,768	224,365	43,01	38,75	24,00	24,00
14.10.25	1,012	215,042	218,549	44,73	40,01	24,00	24,00
15.10.25	1,079	221,107	224,525	45,72	40,82	24,00	24,00
16.10.25	1,121	242,356	245,835	45,84	41,21	24,00	24,00
17.10.25	1,247	248,106	251,680	47,64	42,60	24,00	24,00
18.10.25	1,427	249,150	252,882	51,32	45,58	24,00	24,00
19.10.25	1,411	249,474	254,117	51,48	45,81	24,00	24,00
20.10.25	1,328	266,242	271,175	50,14	45,10	24,00	24,00
Итого	27,692	5405,864	5494,001	41,96	37,38	696,00	696,00

Показания интеграторов	На 21.09.25	На 20.10.25	За период
Масса в подающем трубопроводе, т	133816,440	139222,300	5405,860
Масса в обратном трубопроводе, т	135754,840	141248,860	5494,020
Тепловая энергия, Гкал	1029,021	1056,713	27,692

Представитель потребителя: _____

Представитель теплоснабжающей организации: _____