

Отчет о потреблении тепловой энергии

за период с 22.09.2025 по 20.10.2025

Потребитель: ООО УК "Мастер"
Адрес: ул. Социалистическая д. 4Б
Договор:
Тип прибора: ИМ2300
Номер прибора: DA893

Дата	Тепловая энергия Q, Гкал	Расход M, т		Температура t, °C		tm1, ч	ts1, ч
		M под.	M обр.	t под.	t обр.		
22.09.25	0,000	0,000	4,561	16,57	16,46	24,00	24,00
23.09.25	0,000	0,000	4,943	16,76	16,53	24,00	24,00
24.09.25	0,000	0,000	4,902	17,13	16,78	24,00	24,00
25.09.25	0,823	109,986	112,587	33,73	30,93	24,00	24,00
26.09.25	1,635	337,159	334,145	56,52	50,98	24,00	24,00
27.09.25	1,697	465,703	458,966	55,25	51,60	24,00	24,00
28.09.25	1,708	463,859	456,711	56,23	52,55	24,00	24,00
29.09.25	1,585	372,779	367,710	55,73	51,32	24,00	24,00
30.09.25	1,635	284,296	281,240	56,97	51,20	24,00	24,00
01.10.25	1,931	280,217	277,158	59,11	52,19	24,00	24,00
02.10.25	1,724	273,985	271,371	56,20	49,91	24,00	24,00
03.10.25	1,773	264,381	262,277	57,72	51,00	24,00	24,00
04.10.25	1,780	259,171	257,258	57,73	50,85	24,00	24,00
05.10.25	1,786	260,069	257,991	58,39	51,51	24,00	24,00
06.10.25	1,771	259,282	257,174	58,49	51,65	24,00	24,00
07.10.25	1,781	262,038	259,834	59,08	52,27	24,00	24,00
08.10.25	1,768	267,139	264,590	59,20	52,57	24,00	24,00
09.10.25	1,758	266,626	264,153	58,97	52,37	24,00	24,00
10.10.25	1,712	261,408	258,986	58,93	52,36	24,00	24,00
11.10.25	1,649	239,828	238,539	57,52	50,63	24,00	24,00
12.10.25	1,677	246,123	244,551	57,32	50,50	24,00	24,00
13.10.25	1,667	246,128	244,562	57,08	50,30	24,00	24,00
14.10.25	1,284	240,471	239,686	50,58	45,24	24,00	24,00
15.10.25	1,671	235,098	234,510	57,20	50,08	24,00	24,00
16.10.25	1,700	234,904	234,237	57,39	50,14	24,00	24,00
17.10.25	1,677	234,324	233,787	57,18	50,01	24,00	24,00
18.10.25	1,672	234,332	233,683	57,09	49,94	24,00	24,00
19.10.25	1,669	234,333	233,694	57,29	50,15	24,00	24,00
20.10.25	1,663	234,330	233,659	57,15	50,04	24,00	24,00
Итого	43,196	7067,969	7027,463	52,22	46,62	696,00	696,00

Показания интеграторов	На 21.09.25	На 20.10.25	За период
Масса в подающем трубопроводе, т	339809,880	346877,840	7067,960
Масса в обратном трубопроводе, т	298870,970	305898,440	7027,470
Тепловая энергия, Гкал	3152,451	3195,647	43,196

Представитель потребителя: _____

Представитель теплоснабжающей организации: _____