

Отчет о потреблении тепловой энергии

за период с 22.09.2025 по 20.10.2025

Потребитель: ООО УК "Мастер"

Адрес: ул. Чапаева д. 32

Договор:

Тип прибора: ИМ2300

Номер прибора: DA130

Дата	Тепловая энергия Q, Гкал	Расход M, т		Температура t, °C		tm1, ч	ts1, ч
		M под.	M обр.	t под.	t обр.		
22.09.25	0,000	0,000	3,003	17,42	17,44	24,00	24,00
23.09.25	0,000	0,000	3,042	17,49	17,49	24,00	24,00
24.09.25	0,000	0,000	3,078	17,60	17,57	24,00	24,00
25.09.25	0,216	38,043	40,746	29,61	27,22	24,00	24,00
26.09.25	0,357	71,654	73,614	41,40	36,35	24,00	24,00
27.09.25	0,399	64,894	66,245	44,38	38,23	24,00	24,00
28.09.25	0,384	62,526	63,426	43,59	37,43	24,00	24,00
29.09.25	0,384	62,001	62,636	43,24	36,99	24,00	24,00
30.09.25	0,406	51,847	52,342	44,55	36,69	24,00	24,00
01.10.25	0,431	49,936	50,407	46,29	37,63	24,00	24,00
02.10.25	0,466	51,849	52,354	48,60	39,23	24,00	24,00
03.10.25	0,464	65,159	65,686	47,57	40,42	24,00	24,00
04.10.25	0,463	65,010	65,513	47,35	40,22	24,00	24,00
05.10.25	0,456	64,965	65,444	47,47	40,45	24,00	24,00
06.10.25	0,423	64,357	64,784	46,03	39,45	24,00	24,00
07.10.25	0,362	58,188	58,542	44,88	38,65	22,02	24,00
08.10.25	0,400	69,044	69,470	44,98	39,14	24,00	24,00
09.10.25	0,404	72,912	73,367	44,72	39,18	24,00	24,00
10.10.25	0,378	71,838	72,255	43,90	38,63	24,00	24,00
11.10.25	0,366	71,688	72,087	43,13	38,01	24,00	24,00
12.10.25	0,382	72,318	72,739	43,53	38,24	24,00	24,00
13.10.25	0,380	71,818	72,226	43,49	38,19	24,00	24,00
14.10.25	0,406	69,935	70,350	45,23	39,41	24,00	24,00
15.10.25	0,430	71,956	72,411	46,22	40,22	24,00	24,00
16.10.25	0,452	78,835	79,366	46,36	40,61	24,00	24,00
17.10.25	0,495	80,742	81,332	48,22	42,07	24,00	24,00
18.10.25	0,566	81,090	81,787	51,88	44,88	24,00	24,00
19.10.25	0,560	81,212	81,918	52,05	45,13	24,00	24,00
20.10.25	0,531	86,768	87,474	50,69	44,50	24,00	24,00
Итого	10,960	1750,586	1777,642	42,48	36,89	694,02	696,00

Показания интеграторов	На 21.09.25	На 20.10.25	За период
Масса в подающем трубопроводе, т	20082,980	21833,566	1750,586
Масса в обратном трубопроводе, т	20358,760	22136,402	1777,642
Тепловая энергия, Гкал	138,304	149,264	10,960

Представитель потребителя: _____

Представитель теплоснабжающей организации: _____