

Ведомость потребления ГВС

с 22.09.2025 по 20.10.2025

Потребитель: УК Новый дом

Адрес: 34 мкр. д. 11 ГВС

Договор №: от

Прибор учета: ВКТ-7

№ 179210

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T3	T4	M3	M4	M5=M3-M4	Q5	
22.09.2025	58,8	54,0	142,090	129,980	12,110	0,591	24,00
23.09.2025	59,7	54,8	141,320	130,080	11,240	0,558	24,00
24.09.2025	56,0	51,7	140,340	126,740	13,600	0,627	24,00
25.09.2025	60,3	55,0	134,340	122,550	11,790	0,592	24,00
26.09.2025	61,0	55,6	134,270	123,580	10,690	0,545	24,00
27.09.2025	60,8	55,3	134,610	123,060	11,550	0,579	24,00
28.09.2025	61,4	55,9	136,320	121,080	15,240	0,771	24,00
29.09.2025	61,4	55,8	134,340	121,870	12,470	0,630	24,00
30.09.2025	62,6	56,8	134,000	121,890	12,110	0,624	24,00
01.10.2025	62,7	56,9	133,650	121,580	12,070	0,629	24,00
02.10.2025	62,5	56,8	133,780	121,770	12,010	0,624	24,00
03.10.2025	62,5	56,8	133,180	121,780	11,400	0,594	24,00
04.10.2025	62,7	57,0	132,940	121,220	11,720	0,612	24,00
05.10.2025	62,5	56,9	133,900	119,640	14,260	0,735	24,00
06.10.2025	63,1	57,4	131,960	120,210	11,750	0,617	24,00
07.10.2025	62,6	57,0	131,090	120,250	10,840	0,567	24,00
08.10.2025	62,9	57,3	130,790	120,280	10,510	0,554	24,00
09.10.2025	62,5	56,9	130,610	120,020	10,590	0,546	24,00
10.10.2025	62,5	56,9	130,400	120,450	9,950	0,519	24,00
11.10.2025	62,6	57,0	130,860	119,910	10,950	0,570	24,00
12.10.2025	62,5	56,8	129,910	120,000	9,910	0,514	24,00
13.10.2025	62,2	56,5	131,100	117,960	13,140	0,670	24,00
14.10.2025	62,3	56,5	129,920	119,120	10,800	0,557	24,00
15.10.2025	62,2	56,5	126,080	115,710	10,370	0,535	24,00
16.10.2025	62,2	56,4	128,470	117,050	11,420	0,588	24,00
17.10.2025	62,5	56,7	128,040	118,680	9,360	0,486	24,00
18.10.2025	62,7	56,7	128,740	117,480	11,260	0,581	24,00
19.10.2025	61,6	56,0	130,180	115,380	14,800	0,748	24,00
20.10.2025	62,3	56,5	128,210	116,870	11,340	0,583	24,00
Итого	61,8	56,2	3845,440	3506,190	339,250	17,346	696,00

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета Qпотерь = **0,000** ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь Qп + Qпотерь = **17,346** ГКал

Всего к оплате за горячую воду Мп = **339,250** т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: