

Отчет о потреблении тепловой энергии

с 22.09.2025 по 20.10.2025

Потребитель: УК Новый дом

Адрес: 34 мкр. д. 11 (узел 1)

Договор №: от

Прибор учета: ВКТ-7

№ 179210

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2		
22.09.2025	19,3	19,9	-	-	-	-	0,00
23.09.2025	20,1	20,5	-	-	-	-	0,00
24.09.2025	22,0	20,8	-	-	-	-	0,00
25.09.2025	36,6	33,4	75,990	75,800	0,190	0,243	8,00
26.09.2025	41,8	37,5	236,980	236,500	0,480	1,017	24,00
27.09.2025	44,7	39,0	212,510	213,190	-0,680	1,192	24,00
28.09.2025	44,5	38,8	210,870	207,580	3,290	1,184	24,00
29.09.2025	47,8	41,5	235,640	231,280	4,360	1,470	24,00
30.09.2025	56,3	49,2	327,460	324,610	2,850	2,317	24,00
01.10.2025	50,3	44,8	335,300	337,740	-2,440	1,820	24,00
02.10.2025	47,3	42,5	342,790	344,720	-1,930	1,624	24,00
03.10.2025	48,6	43,3	326,810	324,090	2,720	1,718	24,00
04.10.2025	50,8	44,7	303,560	299,140	4,420	1,853	24,00
05.10.2025	51,3	45,2	304,350	299,460	4,890	1,866	24,00
06.10.2025	47,6	42,5	297,290	296,250	1,040	1,501	24,00
07.10.2025	43,4	39,2	292,860	294,340	-1,480	1,239	24,00
08.10.2025	43,7	39,5	294,000	294,630	-0,630	1,240	24,00
09.10.2025	43,3	39,1	294,530	294,640	-0,110	1,218	24,00
10.10.2025	43,4	39,2	295,480	294,610	0,870	1,230	24,00
11.10.2025	43,4	39,2	296,050	293,860	2,190	1,245	24,00
12.10.2025	43,0	38,7	297,970	294,650	3,320	1,260	24,00
13.10.2025	42,6	38,4	298,040	296,560	1,480	1,257	24,00
14.10.2025	44,7	39,9	299,840	300,300	-0,460	1,413	24,00
15.10.2025	47,5	42,2	302,830	305,210	-2,380	1,590	24,00
16.10.2025	46,7	41,5	302,580	305,210	-2,630	1,567	24,00
17.10.2025	47,0	41,8	304,090	305,700	-1,610	1,597	24,00
18.10.2025	46,1	41,0	302,330	303,240	-0,910	1,544	24,00
19.10.2025	45,4	40,5	304,450	303,400	1,050	1,476	24,00
20.10.2025	46,0	41,0	306,140	304,320	1,820	1,519	24,00
Итого	43,3	38,8	7400,740	7381,030	19,710	37,200	608,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета Qпотерь = **0,000** ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь Qп + Qпотерь = **37,200** ГКал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: