

Отчет о потреблении тепловой энергии

с 22.09.2025 по 20.10.2025

Потребитель: УК Новый дом

Адрес: 34 мкр. д. 11 (узел 2)

Договор №: от

Прибор учета: ВКТ-7 № 182796

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2		
22.09.2025	18,3	18,2	0,000	0,000	0,000	0,000	24,00
23.09.2025	19,9	18,9	0,000	0,000	0,000	0,000	24,00
24.09.2025	20,7	19,8	0,000	0,000	0,000	0,000	24,00
25.09.2025	36,6	33,9	79,350	77,080	2,270	0,218	24,00
26.09.2025	42,1	37,6	248,300	243,320	4,980	1,121	24,00
27.09.2025	44,8	38,9	224,370	219,460	4,910	1,335	24,00
28.09.2025	44,6	38,4	217,960	213,030	4,930	1,351	24,00
29.09.2025	46,6	38,9	200,120	195,790	4,330	1,535	24,00
30.09.2025	56,4	44,8	187,310	183,330	3,980	2,164	24,00
01.10.2025	50,1	41,7	206,890	203,170	3,720	1,750	24,00
02.10.2025	47,3	40,2	220,270	216,740	3,530	1,570	24,00
03.10.2025	48,7	41,3	223,940	220,790	3,150	1,655	24,00
04.10.2025	50,8	42,8	228,350	225,580	2,770	1,811	24,00
05.10.2025	51,3	43,4	229,550	227,090	2,460	1,817	24,00
06.10.2025	47,8	40,9	214,680	212,420	2,260	1,469	24,00
07.10.2025	43,3	37,4	202,710	200,610	2,100	1,196	24,00
08.10.2025	43,6	37,7	200,870	198,840	2,030	1,191	24,00
09.10.2025	43,2	37,3	200,960	198,990	1,970	1,177	24,00
10.10.2025	43,3	37,3	195,260	193,320	1,940	1,166	24,00
11.10.2025	43,3	37,0	184,430	182,640	1,790	1,153	24,00
12.10.2025	42,9	36,5	183,960	182,040	1,920	1,180	24,00
13.10.2025	42,6	36,2	183,300	181,410	1,890	1,174	24,00
14.10.2025	44,5	37,6	189,680	187,870	1,810	1,323	24,00
15.10.2025	47,5	39,7	198,050	195,660	2,390	1,537	24,00
16.10.2025	46,6	38,7	196,430	194,440	1,990	1,549	24,00
17.10.2025	47,0	39,0	196,790	194,920	1,870	1,579	24,00
18.10.2025	46,1	38,2	194,330	192,430	1,900	1,526	24,00
19.10.2025	45,3	37,8	192,180	190,340	1,840	1,446	24,00
20.10.2025	45,9	38,2	193,680	191,830	1,850	1,489	24,00
Итого	43,1	36,8	5193,720	5123,140	70,580	36,482	696,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета Qпотерь = 0,000 ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь Qп + Qпотерь = 36,482 ГКал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: