

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 22/09/25г.-20/10/25г.

Абонент:000 УК Новый дом
Адрес:34 мкр., 23
Договор N:000000000
Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет.N 001
Договорные расходы:
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут
тхв: не исп.

Тип расходомера:ПРЭМ ЦО
Пределы измерений:
G1 max = 100.00 м3/ч G1 min = 0.00 м3/ч
G2 max = 100.00 м3/ч G2 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 20127905, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0х0В41

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.09.25 23	24.02	24.31	-0.30	1.09	1.11	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	< 24	0	
23.09.25 23	26.10	25.20	0.90	1.12	1.14	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	< 24	0	
24.09.25 23	26.40	25.43	0.97	1.12	1.14	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	< 24	0	
25.09.25 23	37.71	34.54	3.17	< 2.87	2.50	86.418	84.400	67.563	65.949	1.614	0.215	0.000	< 22	2	*
26.09.25 23	41.83	37.80	4.04	5.19	4.54	177.133	174.380	175.727	173.282	2.445	0.711	0.000	< 24	0	
27.09.25 23	44.84	39.16	5.68	5.10	4.69	149.327	147.277	147.952	146.265	1.687	0.841	0.000	< 24	0	
28.09.25 23	44.64	38.21	6.43	5.10	4.69	152.955	150.970	151.553	149.990	1.563	0.975	0.000	< 24	0	
29.09.25 23	46.74	38.31	8.43	5.02	4.68	144.333	141.675	142.867	140.752	2.115	1.204	0.000	< 24	0	
30.09.25 23	56.44	43.32	13.12	5.45	5.15	139.208	136.130	137.161	134.969	2.192	1.799	0.000	< 24	0	
01.10.25 23	50.24	40.57	9.68	5.54	5.19	149.602	147.432	147.847	146.347	1.500	1.431	0.000	< 24	0	
02.10.25 23	47.35	39.02	8.33	5.64	5.26	155.557	153.435	153.961	152.400	1.561	1.282	0.000	< 24	0	
03.10.25 23	48.74	40.05	8.69	5.70	5.31	157.710	155.732	155.985	154.617	1.368	1.355	0.000	< 24	0	
04.10.25 23	50.84	41.39	9.44	5.74	5.33	160.310	158.405	158.396	157.176	1.220	1.496	0.000	< 24	0	
05.10.25 23	51.38	41.94	9.43	5.79	5.38	161.390	159.512	159.425	158.240	1.185	1.504	0.000	< 24	0	
06.10.25 23	47.80	39.73	8.06	5.64	5.28	150.560	148.890	148.973	147.836	1.137	1.201	0.000	< 24	0	
07.10.25 23	43.34	36.42	6.93	5.53	5.22	141.943	140.520	140.723	139.705	1.018	0.974	0.000	< 24	0	
08.10.25 23	43.66	36.72	6.94	5.50	5.18	141.523	140.038	140.288	139.212	1.075	0.974	0.000	< 24	0	
09.10.25 23	43.24	36.41	6.83	5.49	5.18	141.315	139.875	140.106	139.069	1.037	0.957	0.000	< 24	0	
10.10.25 23	43.36	36.52	6.84	5.42	5.11	141.423	139.955	140.212	139.139	1.073	0.959	0.000	< 24	0	
11.10.25 23	43.34	36.43	6.91	5.50	5.18	141.352	139.960	140.149	139.155	0.994	0.968	0.000	< 24	0	
12.10.25 23	42.96	35.97	6.99	5.48	5.17	141.100	139.650	139.916	138.859	1.057	0.978	0.000	< 24	0	
13.10.25 23	42.59	35.63	6.97	5.47	5.16	140.765	139.322	139.605	138.569	1.036	0.972	0.000	< 24	0	
14.10.25 23	44.62	36.91	7.71	5.54	5.21	145.337	143.810	144.010	142.940	1.069	1.110	0.000	< 24	0	
15.10.25 23	47.55	38.99	8.56	5.66	5.30	150.735	149.100	149.166	148.102	1.065	1.276	0.000	< 24	0	
16.10.25 23	46.69	38.23	8.46	5.80	5.45	149.350	147.702	147.857	146.760	1.097	1.250	0.000	< 24	0	
17.10.25 23	47.04	38.46	8.57	5.79	5.44	149.765	148.122	148.241	147.149	1.092	1.271	0.000	< 24	0	
18.10.25 23	46.13	37.78	8.36	5.54	5.20	147.760	146.208	146.323	145.283	1.040	1.222	0.000	< 24	0	
19.10.25 23	45.38	37.35	8.04	5.52	5.19	146.455	144.930	145.074	144.046	1.028	1.166	0.000	< 24	0	
20.10.25 23	45.99	37.71	8.28	5.56	5.22	147.890	146.258	146.455	145.339	1.116	1.212	0.000	< 24	0	
Итого/Средн	46.13	38.33	7.80	4.96	4.64	3811.215	3763.690	3755.532	3721.148	34.384	29.303	0.000	694	2	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч
21.09.25 23	1.573	0.007	1.564	0.007	1.556	0.016	0.000	1045	598
20.10.25 23	3812.787	3763.698	3757.096	3721.155	35.941	29.320	0.000	1739	600
Итого	3811.215	3763.690	3755.532	3721.148	34.384	29.303	0.000	694	2

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут.теплонос.
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____