

Тип теплосчётчика: ТЭМ-106
 Номер теплосчётчика: 3060269
 Номер абонента:
 Адрес установки: 34 мкр., д. 24
 Система 1 Р-Подача

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГц
1	50	0,180	60,0	---	---
2	50	0,180	60,0	---	---

$$Q = M1(h1 - h2)$$

Ведомость учёта параметров теплопотребления.
Среднесуточные статистические данные
с 2025-09-26 по 2025-10-20

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °C		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
26.09	0,760	185,0	181,4	---	3,6	40,77	36,67	0,51	0,44	24,00
27.09	1,037	153,9	151,6	---	2,3	44,59	37,85	0,50	0,46	24,00
28.09	1,049	150,9	148,8	---	2,1	44,33	37,38	0,50	0,46	24,00
29.09	1,110	141,8	139,8	---	2,0	45,01	37,18	0,49	0,45	24,00
30.09	1,656	131,8	129,8	---	2,0	55,80	43,24	0,54	0,51	24,00
01.10	1,360	140,1	137,7	---	2,4	50,98	41,27	0,54	0,50	24,00
02.10	1,179	147,4	145,1	---	2,3	47,03	39,03	0,56	0,52	24,00
Итого:	8,15	1051,0	1034,2	0,0	16,7	46,54	38,78	0,52	0,48	168,00
03.10	1,263	149,3	147,1	---	2,2	48,26	39,80	0,56	0,52	24,00
04.10	1,408	151,8	149,5	---	2,3	50,60	41,33	0,56	0,52	24,00
05.10	1,411	152,7	150,4	---	2,3	51,18	41,94	0,57	0,53	24,00
06.10	1,186	144,8	142,6	---	2,2	48,60	40,41	0,56	0,52	24,00
07.10	0,901	134,9	132,7	---	2,1	43,09	36,41	0,54	0,51	24,00
08.10	0,913	134,6	132,5	---	2,1	43,57	36,79	0,54	0,51	24,00
09.10	0,889	134,3	132,2	---	2,1	43,12	36,49	0,54	0,51	24,00
Итого:	7,97	1002,3	986,9	0,0	15,3	47,10	39,14	0,55	0,52	168,00
10.10	0,886	134,3	132,2	---	2,1	43,15	36,55	0,53	0,50	24,00
11.10	0,897	134,3	132,2	---	2,1	43,15	36,46	0,54	0,51	24,00
12.10	0,909	134,2	132,1	---	2,1	43,00	36,23	0,54	0,51	24,00
13.10	0,903	133,8	131,7	---	2,1	42,47	35,71	0,54	0,51	24,00
14.10	0,981	136,6	134,4	---	2,1	43,82	36,63	0,54	0,51	24,00
15.10	1,193	143,5	141,3	---	2,2	47,54	39,23	0,56	0,52	24,00
16.10	1,147	141,3	139,1	---	2,2	46,46	38,34	0,57	0,53	24,00
Итого:	6,92	958,0	943,1	0,0	14,9	44,28	37,05	0,55	0,51	168,00
17.10	1,182	142,2	140,1	---	2,2	46,95	38,64	0,57	0,54	24,00
18.10	1,133	140,1	137,9	---	2,2	45,92	37,83	0,54	0,51	24,00
19.10	1,090	139,3	137,2	---	2,1	45,38	37,56	0,54	0,51	24,00
20.10	1,119	140,3	138,1	---	2,1	45,77	37,79	0,55	0,51	24,00
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Итого:	4,52	561,9	553,3	0,0	8,6	46,01	37,96	0,55	0,52	96,00
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Итого:	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	---	---	---	---	0,00
Итого:	27,56	3573,2	3517,6	0,0	55,6	46,00	38,29	0,54	0,51	600,0

$$dT = 7,71$$

Общее время работы теплосистемы, ч	600,0	=	Тнар, ч + Tmax, ч + Tmin, ч + Tdt, ч + Tтех.н, ч
	600,0	=	600,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin + Qmax + Qош. + Qt/в + Qсан.ут.
		27,56	
Показания интеграторов	На 24:00 2025-09-25	На 24:00 2025-10-20	Результат за период
Количество теплоты, Гкал	7185,19	7212,75	27,56
Расход теплоносителя M1, т	416216,6	419789,8	3573,2
Расход теплоносителя M2, т	418983,0	422500,6	3517,6
Время наработки, ч	84217,5	84817,5	600,0
Время неработы Tнер = Tmax + Tmin + Tdt + Tтех.н, ч			0,0

Представитель абонента _____ Представитель теплосети _____