

Ведомость потребления ГВС

с 22.09.2025 по 20.10.2025

Потребитель: УК Новый дом

Адрес: пр. Ленина д. 63

Договор №: от

Прибор учета: ИМ2300 (сер. А-Ф)

№ DC616

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T3	T4	M3	M4	M5=M3-M4	P1	P2	Q3	Q4	Q5=Q3-Q4	
22.09.2025	63,3	57,0	141,359	132,307	9,052	0,5	0,5	8,234	6,867	1,367	24,00
23.09.2025	64,2	57,7	139,948	132,661	7,287	0,6	0,5	8,270	6,988	1,283	24,00
24.09.2025	64,7	58,2	139,932	132,345	7,587	0,6	0,5	8,342	7,031	1,310	24,00
25.09.2025	63,8	57,4	139,726	132,022	7,704	0,5	0,5	8,206	6,905	1,301	24,00
26.09.2025	62,9	56,6	140,088	131,971	8,117	0,5	0,5	8,097	6,798	1,299	24,00
27.09.2025	63,0	56,7	140,299	131,808	8,491	0,6	0,5	8,127	6,809	1,318	24,00
28.09.2025	64,3	57,8	139,898	131,107	8,792	0,6	0,5	8,285	6,910	1,375	24,00
29.09.2025	64,7	58,0	139,168	131,363	7,805	0,6	0,5	8,303	6,958	1,345	24,00
30.09.2025	66,5	59,5	137,886	131,017	6,869	0,6	0,5	8,469	7,137	1,332	24,00
01.10.2025	66,1	59,3	138,480	130,857	7,624	0,6	0,5	8,454	7,095	1,359	24,00
02.10.2025	65,4	58,7	138,109	131,437	6,672	0,6	0,5	8,324	7,054	1,271	24,00
03.10.2025	64,5	58,1	137,750	131,799	5,951	0,6	0,5	8,190	6,993	1,197	24,00
04.10.2025	64,9	58,4	138,934	131,741	7,193	0,6	0,5	8,302	7,024	1,278	24,00
05.10.2025	64,9	58,5	139,590	131,026	8,564	0,6	0,5	8,348	6,999	1,349	24,00
06.10.2025	64,9	58,5	138,520	131,739	6,780	0,6	0,5	8,287	7,044	1,242	24,00
07.10.2025	64,4	58,1	139,590	132,066	7,524	0,5	0,5	8,277	7,009	1,268	24,00
08.10.2025	64,6	58,4	138,318	132,410	5,908	0,6	0,5	8,233	7,062	1,170	24,00
09.10.2025	64,1	58,0	138,636	132,277	6,360	0,5	0,5	8,185	7,004	1,181	24,00
10.10.2025	64,1	58,0	137,760	132,457	5,302	0,5	0,5	8,131	7,008	1,123	24,00
11.10.2025	64,2	58,0	138,391	132,163	6,229	0,5	0,5	8,177	6,998	1,180	24,00
12.10.2025	64,0	57,8	139,216	131,898	7,318	0,5	0,5	8,204	6,961	1,243	24,00
13.10.2025	63,9	57,7	141,406	131,191	10,215	0,5	0,5	8,319	6,911	1,408	24,00
14.10.2025	64,1	57,8	139,341	131,635	7,706	0,5	0,5	8,223	6,945	1,278	24,00
15.10.2025	64,4	58,0	139,311	131,314	7,997	0,5	0,5	8,262	6,956	1,305	24,00
16.10.2025	64,5	58,1	139,821	131,629	8,191	0,5	0,5	8,307	6,986	1,321	24,00
17.10.2025	64,8	58,3	138,525	132,051	6,474	0,5	0,5	8,264	7,031	1,234	24,00
18.10.2025	65,0	58,5	138,909	131,400	7,509	0,5	0,5	8,316	7,015	1,301	24,00
19.10.2025	64,1	57,8	141,115	130,602	10,513	0,5	0,5	8,322	6,887	1,435	24,00
20.10.2025	64,7	58,2	137,672	131,570	6,102	0,5	0,5	8,203	6,995	1,208	24,00
Итого	64,5	58,1	4037,697	3819,863	217,834	0,5	0,5	239,662	202,379	37,282	696,00

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета Qпотерь = **0,000** ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь Qп + Qпотерь = **37,282** ГКал

Всего к оплате за горячую воду Мп = **217,834** т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: