



22.09.2025 — 20.10.2025

Характеристики
средств измерения:

M1min = т/сутки
M2min = т/сутки
M1max = т/сутки
M2max = т/сутки
Тхв = 5,0 °С

УК Новый дом,
ул. Гаражная д. 4.
Договор № от ..

Прибор учета:
ВКТ-7
№ 182805
Версия ПО 2.7

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
22.09.2025	17,2	17,0	0,000	0,000	0,000	3,4	3,4	0,000	-	0,000	24,00
23.09.2025	17,3	17,1	0,000	0,000	0,000	3,4	3,4	0,000	-	0,000	24,00
24.09.2025	17,5	17,2	0,000	0,000	0,000	3,4	3,4	0,000	-	0,000	24,00
25.09.2025	17,4	17,2	0,000	0,000	0,000	3,4	3,4	0,000	-	0,000	24,00
26.09.2025	39,8	36,9	168,000	169,060	-1,060	4,4	4,1	0,486	-	0,486	24,00
27.09.2025	40,3	37,3	324,950	328,320	-3,370	5,7	5,2	0,974	-	0,974	24,00
28.09.2025	40,4	37,3	227,160	229,560	-2,400	5,7	5,1	0,704	-	0,704	24,00
29.09.2025	44,0	39,8	227,580	230,510	-2,930	5,6	5,1	0,964	-	0,964	24,00
30.09.2025	47,5	42,7	322,440	327,120	-4,680	5,6	5,1	1,570	-	1,570	24,00
01.10.2025	47,5	42,6	307,910	312,740	-4,830	5,6	5,1	1,508	-	1,508	24,00
02.10.2025	47,5	42,7	306,190	311,190	-5,000	5,5	5,1	1,487	-	1,487	24,00
03.10.2025	48,2	43,3	305,270	310,280	-5,010	5,5	5,1	1,496	-	1,496	24,00
04.10.2025	48,3	43,3	304,290	309,360	-5,070	5,6	5,2	1,497	-	1,497	24,00
05.10.2025	48,2	43,4	304,150	309,150	-5,000	5,6	5,2	1,472	-	1,472	24,00
06.10.2025	47,3	42,7	304,370	309,300	-4,930	5,6	5,1	1,394	-	1,394	24,00
07.10.2025	45,1	41,0	304,430	309,520	-5,090	5,6	5,2	1,252	-	1,252	24,00
08.10.2025	45,2	41,1	304,640	309,570	-4,930	5,6	5,2	1,249	-	1,249	24,00
09.10.2025	45,0	41,0	303,810	308,680	-4,870	5,6	5,2	1,234	-	1,234	24,00
10.10.2025	44,8	40,9	304,170	308,930	-4,760	5,7	5,3	1,212	-	1,212	24,00
11.10.2025	44,6	40,7	307,750	312,470	-4,720	5,7	5,3	1,201	-	1,201	24,00
12.10.2025	45,2	41,1	308,250	312,890	-4,640	5,7	5,3	1,265	-	1,265	24,00
13.10.2025	46,9	42,5	308,140	312,840	-4,700	5,8	5,3	1,365	-	1,365	24,00
14.10.2025	46,5	42,2	308,170	313,080	-4,910	5,8	5,3	1,317	-	1,317	24,00
15.10.2025	47,1	42,7	307,890	312,770	-4,880	5,8	5,3	1,373	-	1,373	24,00
16.10.2025	47,0	42,5	306,780	312,190	-5,410	5,7	5,3	1,382	-	1,382	24,00
17.10.2025	48,3	43,5	305,190	310,670	-5,480	5,7	5,3	1,484	-	1,484	24,00
18.10.2025	50,9	45,5	303,760	308,940	-5,180	5,7	5,3	1,628	-	1,628	24,00
19.10.2025	52,0	46,5	308,250	313,260	-5,010	5,7	5,3	1,681	-	1,681	24,00
20.10.2025	50,8	45,7	308,000	313,070	-5,070	5,7	5,2	1,578	-	1,578	24,00
Итого	42,3	38,5	7391,540	7505,470	-113,930	5,3	4,9	32,773	-	32,773	696,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
01.10.2025 00:00	45762,859	44786,320	-	11050,00
21.10.2025 00:00	51884,269	51007,220	-	11530,00
	6121,410	6220,900	-	480,00

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета (Qпотерь)

0,000 ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь (Qп + Qпотерь)

32,773 ГКал



Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: