



22.09.2025 — 20.10.2025

Характеристики
средств измерения:

M1min = т/сутки
M2min = т/сутки
M1max = т/сутки
M2max = т/сутки
Тхв = 5,0 °С

УК Новый дом,
ул. Гоголя д. 11а.
Договор № от ..

Прибор учета:
КАРАТ-307
№ 12230324
Версия ПО

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
22.09.2025	19,1	18,8	0,000	0,000	0,000	1,7	2,1	0,000	-	0,000	24,00
23.09.2025	19,5	19,1	0,010	0,010	0,000	3,6	2,1	0,000	-	0,000	24,00
24.09.2025	19,8	19,4	0,000	0,000	0,000	3,6	2,0	0,000	-	0,000	24,00
25.09.2025	30,6	27,1	60,914	60,914	0,000	5,4	4,5	0,483	-	0,483	24,00
26.09.2025	41,4	34,5	112,647	112,647	0,000	7,3	7,3	0,776	-	0,776	24,00
27.09.2025	44,4	35,6	98,862	98,862	0,000	7,2	7,2	0,866	-	0,866	24,00
28.09.2025	43,6	34,8	94,615	94,615	0,000	7,3	7,3	0,835	-	0,835	24,00
29.09.2025	43,2	34,2	91,596	91,596	0,000	7,0	7,0	0,820	-	0,820	24,00
30.09.2025	44,5	33,1	73,829	73,829	0,000	6,9	7,0	0,841	-	0,841	24,00
01.10.2025	46,3	33,7	71,018	71,018	0,000	7,2	7,2	0,891	-	0,891	24,00
02.10.2025	48,6	35,1	74,328	74,328	0,000	7,0	7,0	0,968	-	0,968	24,00
03.10.2025	47,5	37,0	93,761	93,761	0,000	5,7	5,7	0,986	-	0,986	24,00
04.10.2025	47,3	36,8	93,314	93,314	0,000	5,6	5,6	0,982	-	0,982	24,00
05.10.2025	47,5	37,0	93,238	93,238	0,000	5,6	5,7	0,977	-	0,977	24,00
06.10.2025	46,0	36,3	92,254	92,254	0,000	5,6	5,7	0,898	-	0,898	24,00
07.10.2025	44,9	35,5	90,792	90,792	0,000	5,7	5,7	0,846	-	0,846	24,00
08.10.2025	45,0	36,2	99,204	99,204	0,000	5,7	5,7	0,862	-	0,862	24,00
09.10.2025	44,7	36,4	104,844	104,844	0,000	5,6	5,6	0,868	-	0,868	24,00
10.10.2025	43,9	36,0	103,153	103,153	0,000	5,6	5,5	0,810	-	0,810	24,00
11.10.2025	43,1	35,6	105,309	105,309	0,000	5,5	5,5	0,790	-	0,790	24,00
12.10.2025	43,5	35,9	109,259	109,259	0,000	5,5	5,5	0,829	-	0,829	24,00
13.10.2025	43,5	35,7	106,518	106,518	0,000	5,6	5,5	0,826	-	0,826	24,00
14.10.2025	45,2	36,4	99,785	99,785	0,000	5,5	5,5	0,875	-	0,875	24,00
15.10.2025	46,2	37,1	102,960	102,960	0,000	5,6	5,6	0,936	-	0,936	24,00
16.10.2025	46,3	37,7	112,905	112,905	0,000	5,8	5,8	0,973	-	0,973	24,00
17.10.2025	48,2	38,9	115,683	115,683	0,000	5,9	5,9	1,077	-	1,077	24,00
18.10.2025	51,9	41,3	116,326	116,326	0,000	5,9	5,9	1,227	-	1,227	24,00
19.10.2025	52,0	41,5	116,508	116,508	0,000	6,0	5,9	1,220	-	1,220	24,00
20.10.2025	50,7	41,3	124,654	124,654	0,000	6,0	5,9	1,158	-	1,158	24,00
Итого	42,7	34,4	2558,285	2558,285	0,000	5,7	5,6	23,620	-	23,620	696,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета (Qпотерь)

0,000 ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь (Qп + Qпотерь)

23,620 ГКал



Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: