

Отчет о потреблении тепловой энергии

с 22.09.2025 по 20.10.2025

Потребитель: УК Новый дом

Адрес: ул. Островского д. 38

Договор №: от

Прибор учета: ИМ2300 (сер. А-Ф) № DC238

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал) Q1	Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2		
22.09.2025	19,6	19,5	0,000	0,000	0,000	0,04	0,18	0,000	24,00
23.09.2025	20,4	19,8	0,000	0,000	0,000	0,03	0,11	0,000	24,00
24.09.2025	23,8	22,0	0,000	0,000	0,000	0,03	0,11	0,000	24,00
25.09.2025	45,7	41,8	211,023	211,505	-0,482	0,38	0,34	0,922	24,00
26.09.2025	66,7	62,1	345,723	346,593	-0,870	0,74	0,63	1,596	24,00
27.09.2025	64,9	60,1	307,728	308,515	-0,787	0,73	0,64	1,483	24,00
28.09.2025	67,3	62,0	302,432	303,305	-0,873	0,72	0,64	1,603	24,00
29.09.2025	66,5	61,2	301,615	302,471	-0,856	0,72	0,64	1,587	23,88
30.09.2025	65,9	60,0	263,111	263,943	-0,833	0,73	0,66	1,557	24,00
01.10.2025	65,9	59,4	241,717	242,554	-0,837	0,77	0,70	1,571	23,97
02.10.2025	66,8	59,7	221,833	222,676	-0,843	0,78	0,70	1,572	24,00
03.10.2025	68,0	60,9	224,224	225,087	-0,863	0,78	0,70	1,588	24,00
04.10.2025	68,0	61,0	226,962	227,819	-0,857	0,78	0,69	1,575	24,00
05.10.2025	67,0	60,2	225,324	226,136	-0,813	0,78	0,70	1,511	24,00
06.10.2025	66,7	59,8	216,495	217,301	-0,806	0,77	0,70	1,505	24,00
07.10.2025	67,3	60,3	213,047	213,850	-0,803	0,76	0,68	1,489	24,00
08.10.2025	67,1	60,4	216,937	217,718	-0,780	0,73	0,65	1,448	24,00
09.10.2025	67,3	60,7	218,521	219,304	-0,783	0,73	0,65	1,449	24,00
10.10.2025	67,0	60,5	224,766	225,553	-0,786	0,73	0,65	1,460	24,00
11.10.2025	66,6	60,0	224,487	225,277	-0,791	0,74	0,65	1,474	24,00
12.10.2025	66,7	59,9	221,286	222,093	-0,807	0,73	0,64	1,506	24,00
13.10.2025	68,0	60,9	219,471	220,317	-0,847	0,73	0,64	1,558	24,00
14.10.2025	66,8	59,9	217,390	218,199	-0,809	0,73	0,64	1,507	24,00
15.10.2025	67,4	60,0	210,913	211,750	-0,837	0,72	0,64	1,555	24,00
16.10.2025	67,2	59,7	210,941	211,792	-0,851	0,73	0,65	1,583	24,00
17.10.2025	67,0	60,1	160,249	160,927	-0,678	0,73	0,65	1,266	24,00
18.10.2025	67,7	59,3	198,130	199,030	-0,900	0,71	0,64	1,673	24,00
19.10.2025	67,6	59,6	198,378	199,236	-0,859	0,73	0,66	1,596	24,00
20.10.2025	67,0	59,3	203,478	204,317	-0,839	0,73	0,66	1,565	24,00
Итого	61,5	55,5	6026,180	6047,268	-21,088	0,66	0,59	39,202	695,85

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
22.09.2025 00:00	139965,672	141163,578	1188,632	14203,63
21.10.2025 00:00	145991,859	147210,844	1227,834	26472,43
	6026,188	6047,266	39,202	12268,80

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета Qпотерь = **0,000** ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь Qп + Qпотерь = **39,202** ГКал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: