

Отчет о потреблении тепловой энергии

с 22.09.2025 по 20.10.2025

Потребитель: УК Новый дом

Адрес: ул. Островского д. 38

Теплоснабжение Подвал

Договор №: от

Прибор учета: ИМ2300 (сер. А-Ф)

№ DC239

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2		
22.09.2025	19,6	19,6	0,000	0,000	0,000	0,000	24,00
23.09.2025	19,9	19,8	0,000	0,000	0,000	0,000	24,00
24.09.2025	20,4	20,2	0,000	0,000	0,000	0,000	24,00
25.09.2025	42,5	41,0	98,681	98,450	0,231	0,272	24,00
26.09.2025	66,6	63,8	163,495	163,800	-0,305	0,467	24,00
27.09.2025	64,9	61,9	144,868	144,782	0,086	0,433	24,00
28.09.2025	67,2	64,0	142,181	142,133	0,048	0,452	24,00
29.09.2025	66,4	63,3	141,663	141,530	0,132	0,447	23,83
30.09.2025	65,8	62,3	123,179	122,763	0,416	0,425	24,00
01.10.2025	65,8	62,3	119,404	119,004	0,400	0,425	23,95
02.10.2025	66,6	63,1	122,737	122,494	0,243	0,426	24,00
03.10.2025	67,8	64,3	124,046	124,298	-0,252	0,438	24,00
04.10.2025	67,9	64,4	125,378	125,821	-0,443	0,436	24,00
05.10.2025	66,8	63,5	124,655	125,100	-0,446	0,418	24,00
06.10.2025	66,6	63,1	119,883	120,290	-0,407	0,411	24,00
07.10.2025	67,2	63,7	118,247	118,658	-0,411	0,416	24,00
08.10.2025	67,0	63,5	122,911	123,363	-0,452	0,421	24,00
09.10.2025	67,2	63,9	125,416	125,872	-0,457	0,423	24,00
10.10.2025	66,9	63,6	128,531	128,992	-0,461	0,415	24,00
11.10.2025	66,5	63,3	127,856	128,313	-0,457	0,409	23,87
12.10.2025	66,6	63,3	126,131	126,603	-0,473	0,414	24,00
13.10.2025	67,7	64,3	125,370	125,868	-0,498	0,428	24,00
14.10.2025	66,6	63,3	124,872	125,374	-0,502	0,412	24,00
15.10.2025	67,1	63,6	122,134	122,610	-0,476	0,430	24,00
16.10.2025	67,0	63,5	121,814	122,274	-0,460	0,428	24,00
17.10.2025	66,9	63,4	121,791	122,227	-0,436	0,427	24,00
18.10.2025	67,2	63,5	114,263	114,681	-0,418	0,420	24,00
19.10.2025	67,6	63,9	114,406	114,845	-0,439	0,419	24,00
20.10.2025	67,0	63,4	117,515	117,960	-0,446	0,419	24,00
Итого	61,2	58,2	3261,426	3268,108	-6,682	10,932	695,65

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
22.09.2025 00:00	64399,734	64408,004	281,974	14351,32
21.10.2025 00:00	67661,156	67676,109	292,905	26472,18
	3261,422	3268,105	10,932	12120,87

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета Qпотерь = **0,000** ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь Qп + Qпотерь = **10,932** ГКал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: