

Отчет о потреблении тепловой энергии

с 22.09.2025 по 20.10.2025

Потребитель: УК Новый дом

Адрес: ул. Садовое кольцо д. 15

Договор №: от

Прибор учета: ВКТ-7

№ 166300

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	Q1	
22.09.2025	16,1	15,9	0,000	0,000	0,000	0,000	24,00
23.09.2025	16,2	16,1	0,000	0,000	0,000	0,000	24,00
24.09.2025	16,4	16,2	0,000	0,000	0,000	0,000	24,00
25.09.2025	16,4	16,2	0,000	0,000	0,000	0,000	24,00
26.09.2025	39,6	26,5	111,650	113,812	-2,162	0,551	24,00
27.09.2025	40,1	35,7	213,380	217,513	-4,133	0,941	24,00
28.09.2025	40,3	35,8	214,420	218,573	-4,153	0,977	24,00
29.09.2025	43,3	39,2	203,150	207,085	-3,935	1,207	24,00
30.09.2025	47,3	40,1	210,450	214,520	-4,070	1,520	24,00
01.10.2025	47,3	40,1	209,420	213,320	-3,900	1,514	24,00
02.10.2025	47,3	40,2	209,380	214,170	-4,790	1,503	24,00
03.10.2025	48,0	40,8	209,130	214,360	-5,230	1,513	24,00
04.10.2025	48,0	40,8	208,850	214,040	-5,190	1,516	24,00
05.10.2025	48,0	40,9	208,650	214,060	-5,410	1,483	24,00
06.10.2025	47,0	40,3	208,760	214,120	-5,360	1,399	24,00
07.10.2025	44,9	38,9	208,850	214,340	-5,490	1,250	24,00
08.10.2025	45,0	39,1	209,380	214,880	-5,500	1,241	24,00
09.10.2025	44,8	38,9	208,780	214,440	-5,660	1,226	24,00
10.10.2025	44,6	38,9	209,130	214,820	-5,690	1,194	24,00
11.10.2025	44,3	38,7	211,560	217,230	-5,670	1,190	24,00
12.10.2025	45,0	39,0	211,750	217,450	-5,700	1,278	24,00
13.10.2025	46,7	40,2	211,490	217,290	-5,800	1,370	24,00
14.10.2025	46,3	40,1	211,900	217,700	-5,800	1,312	24,00
15.10.2025	46,9	40,5	211,770	217,730	-5,960	1,370	24,00
16.10.2025	46,8	40,2	211,240	217,220	-5,980	1,386	24,00
17.10.2025	48,2	41,0	209,950	215,920	-5,970	1,495	24,00
18.10.2025	50,7	42,8	208,300	214,160	-5,860	1,643	24,00
19.10.2025	51,8	43,7	210,620	216,530	-5,910	1,693	24,00
20.10.2025	50,5	43,0	210,570	216,360	-5,790	1,580	24,00
Итого	42,0	36,2	5152,530	5281,643	-129,113	33,352	696,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
	-	-		

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета Qпотерь = **0,000** ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь Qп + Qпотерь = **33,352** ГКал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: