

Ведомость потребления ГВС

с 22.09.2025 по 20.10.2025

Потребитель: УК Новый дом

Адрес: ул. Садовое кольцо д. 63

Договор №: от

Прибор учета: ВКТ-7

№ 169022

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T3	T4	M3	M4	M5=M3-M4	P1	P2	Q5	
22.09.2025	59,9	52,8	37,190	32,280	4,910	5,6	5,6	0,524	24,00
23.09.2025	58,7	52,1	36,850	32,300	4,550	5,7	5,7	0,478	24,00
24.09.2025	59,0	52,2	36,930	32,260	4,670	5,8	5,7	0,496	24,00
25.09.2025	56,1	50,1	37,220	32,200	5,020	5,8	5,8	0,473	24,00
26.09.2025	57,5	51,3	37,510	32,060	5,450	5,8	5,8	0,513	24,00
27.09.2025	54,2	48,6	37,700	32,880	4,820	5,8	5,7	0,445	24,00
28.09.2025	55,2	49,3	38,060	31,530	6,530	5,6	5,6	0,545	24,00
29.09.2025	55,9	49,5	36,400	31,240	5,160	5,4	5,4	0,486	24,00
30.09.2025	56,7	50,4	36,360	31,170	5,190	5,7	5,7	0,489	24,00
01.10.2025	54,1	48,1	36,720	31,150	5,570	5,6	5,5	0,487	24,00
02.10.2025	54,0	47,6	36,960	31,300	5,660	5,6	5,6	0,507	24,00
03.10.2025	55,3	48,8	36,240	31,430	4,810	5,7	5,7	0,470	24,00
04.10.2025	54,8	48,5	36,870	31,270	5,600	5,7	5,7	0,503	24,00
05.10.2025	53,6	47,7	37,430	31,120	6,310	5,5	5,5	0,520	24,00
06.10.2025	55,9	49,2	36,610	31,300	5,310	5,6	5,5	0,504	24,00
07.10.2025	59,0	51,8	36,050	31,370	4,680	5,7	5,7	0,502	24,00
08.10.2025	60,1	52,7	36,090	31,450	4,640	5,7	5,7	0,510	24,00
09.10.2025	60,3	52,8	36,210	31,280	4,930	5,7	5,7	0,530	24,00
10.10.2025	60,2	52,8	35,740	31,340	4,400	5,7	5,6	0,498	24,00
11.10.2025	59,7	52,1	32,250	27,810	4,440	5,9	5,8	0,474	24,00
12.10.2025	59,8	52,5	36,160	31,260	4,900	5,7	5,6	0,524	24,00
13.10.2025	60,6	53,1	36,910	31,010	5,900	5,7	5,6	0,593	24,00
14.10.2025	59,7	52,4	36,210	31,250	4,960	5,5	5,5	0,525	24,00
15.10.2025	60,0	52,6	36,380	31,150	5,230	5,5	5,5	0,543	24,00
16.10.2025	60,0	52,7	37,150	31,610	5,540	5,6	5,6	0,565	24,00
17.10.2025	59,7	52,2	35,940	31,040	4,900	5,6	5,5	0,524	24,00
18.10.2025	60,0	52,4	35,580	31,160	4,420	5,6	5,6	0,502	24,00
19.10.2025	60,2	52,7	36,470	30,830	5,640	5,5	5,5	0,568	24,00
20.10.2025	60,0	52,5	36,620	30,880	5,740	5,5	5,4	0,573	24,00
Итого	57,9	51,1	1058,810	908,930	149,880	5,6	5,6	14,871	696,00

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета Qпотерь = **0,000** ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь Qп + Qпотерь = **14,871** ГКал

Всего к оплате за горячую воду Мп = **149,880** т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: