



22.09.2025 — 20.10.2025

Характеристики
средств измерения:

M1min = т/сутки
M2min = т/сутки
M1max = т/сутки
M2max = т/сутки
Тхв = 5,0 °С

УК Новый дом,
ул. Свердлова д. 32.
Договор № от ..

Прибор учета:
ВКТ-7
№ 173377
Версия ПО 2.7

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
22.09.2025	18,4	18,3	0,000	0,000	0,000	5,9	5,7	0,000	-	0,000	24,00
23.09.2025	18,5	18,4	0,000	0,000	0,000	5,9	5,7	0,000	-	0,000	24,00
24.09.2025	18,7	18,5	0,000	0,000	0,000	5,9	5,7	0,000	-	0,000	24,00
25.09.2025	18,1	17,5	0,000	0,000	0,000	5,9	5,7	0,000	-	0,000	24,00
26.09.2025	42,2	38,3	90,390	92,160	-1,770	4,4	5,0	0,328	-	0,328	23,00
27.09.2025	44,5	41,0	269,210	263,960	5,250	6,8	6,2	0,936	-	0,936	24,00
28.09.2025	43,8	40,4	266,120	260,910	5,210	6,8	6,3	0,891	-	0,891	24,00
29.09.2025	43,4	40,1	269,690	265,010	4,680	6,5	6,0	0,890	-	0,890	24,00
30.09.2025	44,8	40,8	235,930	230,830	5,100	6,4	6,1	0,956	-	0,956	24,00
01.10.2025	46,7	42,3	228,300	223,340	4,960	6,7	6,3	1,016	-	1,016	24,00
02.10.2025	48,8	44,3	239,480	234,910	4,570	6,5	6,1	1,085	-	1,085	24,00
03.10.2025	47,8	44,3	296,430	291,110	5,320	5,3	4,7	1,033	-	1,033	24,00
04.10.2025	47,6	44,1	296,450	289,690	6,760	5,3	4,6	1,033	-	1,033	24,00
05.10.2025	47,7	44,3	296,400	289,190	7,210	5,3	4,6	1,020	-	1,020	24,00
06.10.2025	46,2	43,0	292,700	287,270	5,430	5,3	4,6	0,935	-	0,935	24,00
07.10.2025	45,1	42,1	294,820	291,070	3,750	5,3	4,6	0,884	-	0,884	24,00
08.10.2025	45,2	42,2	290,520	285,240	5,280	5,3	4,6	0,866	-	0,866	24,00
09.10.2025	44,9	41,9	284,550	279,260	5,290	5,2	4,6	0,847	-	0,847	24,00
10.10.2025	44,0	40,9	254,580	252,380	2,200	5,2	4,5	0,792	-	0,792	24,00
11.10.2025	43,2	40,0	231,360	232,270	-0,910	5,3	4,4	0,754	-	0,754	24,00
12.10.2025	43,7	40,2	231,010	232,260	-1,250	5,2	4,3	0,792	-	0,792	24,00
13.10.2025	43,6	40,2	231,150	232,340	-1,190	5,3	4,4	0,801	-	0,801	24,00
14.10.2025	45,4	41,7	229,190	230,260	-1,070	5,3	4,4	0,868	-	0,868	24,00
15.10.2025	46,4	42,5	236,470	237,650	-1,180	5,3	4,4	0,922	-	0,922	24,00
16.10.2025	46,5	42,8	258,820	260,150	-1,330	5,7	4,6	0,952	-	0,952	24,00
17.10.2025	48,4	44,3	256,680	258,110	-1,430	5,8	4,6	1,054	-	1,054	24,00
18.10.2025	52,1	47,3	252,940	254,200	-1,260	5,9	4,6	1,211	-	1,211	24,00
19.10.2025	52,2	47,5	253,030	254,260	-1,230	5,9	4,6	1,202	-	1,202	24,00
20.10.2025	50,8	46,4	253,260	254,780	-1,520	5,9	4,6	1,119	-	1,119	24,00
Итого	42,4	39,2	6339,480	6282,610	56,870	5,7	5,0	23,187	-	23,187	695,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета (Qпотерь)

0,000 ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь (Qп + Qпотерь)

23,187 ГКал



Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: