

Отчет о потреблении тепловой энергии

с 22.09.2025 по 20.10.2025

Потребитель: УК Новый дом

Адрес: ул. Северная д. 20а

Договор №: от

Прибор учета: ВКТ-7

№ 166320

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2		
22.09.2025	16,6	16,7	0,000	0,000	0,000	0,000	24,00
23.09.2025	16,7	16,8	0,000	0,000	0,000	0,000	24,00
24.09.2025	16,9	17,3	0,000	0,000	0,000	0,000	24,00
25.09.2025	16,9	20,2	0,000	0,000	0,000	0,000	24,00
26.09.2025	39,4	36,0	234,540	229,330	5,210	0,816	24,00
27.09.2025	40,3	37,1	558,820	557,470	1,350	1,765	24,00
28.09.2025	40,5	37,1	569,240	567,940	1,300	1,861	24,00
29.09.2025	43,3	39,0	568,680	566,780	1,900	2,405	24,00
30.09.2025	47,5	42,0	552,430	550,570	1,860	3,038	24,00
01.10.2025	47,5	41,8	538,180	536,640	1,540	3,014	24,00
02.10.2025	47,5	41,9	536,360	535,200	1,160	2,999	24,00
03.10.2025	48,2	42,4	536,360	535,060	1,300	3,094	24,00
04.10.2025	48,2	42,4	534,660	533,740	0,920	3,095	24,00
05.10.2025	48,2	42,4	534,720	534,140	0,580	3,031	24,00
06.10.2025	47,2	41,8	535,390	534,930	0,460	2,855	24,00
07.10.2025	45,1	40,2	536,140	536,140	0,000	2,552	24,00
08.10.2025	45,2	40,4	537,130	537,120	0,010	2,551	24,00
09.10.2025	45,0	40,2	536,520	536,520	0,000	2,530	24,00
10.10.2025	44,8	40,1	538,350	538,350	0,000	2,479	24,00
11.10.2025	44,6	40,0	545,860	545,860	0,000	2,463	24,00
12.10.2025	45,2	40,3	546,710	546,710	0,000	2,596	24,00
13.10.2025	46,9	41,6	547,150	547,150	0,000	2,819	24,00
14.10.2025	46,5	41,4	548,290	548,290	0,000	2,726	24,00
15.10.2025	47,1	41,8	548,900	548,900	0,000	2,853	24,00
16.10.2025	47,0	41,7	547,680	547,680	0,000	2,866	24,00
17.10.2025	48,4	42,6	545,170	545,170	0,000	3,103	24,00
18.10.2025	50,9	44,5	541,730	541,730	0,000	3,424	24,00
19.10.2025	52,0	45,5	549,240	549,240	0,000	3,535	24,00
20.10.2025	50,7	44,6	549,120	549,120	0,000	3,306	24,00
Итого	42,2	37,9	13317,370	13299,780	17,590	67,776	696,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета Qпотерь = **0,000** ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь Qп + Qпотерь = **67,776** ГКал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: