

Ведомость потребления ГВС

с 22.09.2025 по 20.10.2025

Потребитель: УК Новый дом

Адрес: ул. Чкалова д. 18

Договор №: от

Прибор учета: ИМ2300 (сер. А-Ф)

№ DC264

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T3	T4	M3	M4	M5=M3-M4	P1	P2	Q3	Q4	Q5=Q3-Q4	
22.09.2025	62,9	54,4	104,397	86,934	17,463	0,5	0,5	6,033	4,289	1,744	24,00
23.09.2025	62,2	54,0	104,640	86,902	17,737	0,5	0,5	5,959	4,251	1,709	24,00
24.09.2025	62,2	53,9	102,938	87,012	15,925	0,5	0,5	5,888	4,247	1,641	24,00
25.09.2025	63,3	54,7	102,870	87,043	15,828	0,5	0,5	5,977	4,321	1,656	24,00
26.09.2025	63,7	55,0	102,935	86,753	16,182	0,5	0,5	6,023	4,328	1,695	24,00
27.09.2025	61,5	53,3	102,670	87,113	15,557	0,5	0,5	5,791	4,202	1,589	24,00
28.09.2025	63,3	54,8	105,394	86,898	18,496	0,5	0,5	6,124	4,319	1,804	24,00
29.09.2025	62,8	54,2	103,620	87,042	16,579	0,5	0,5	5,972	4,279	1,693	24,00
30.09.2025	62,6	54,1	105,391	86,652	18,738	0,5	0,5	6,042	4,253	1,789	24,00
01.10.2025	62,5	54,0	104,032	86,861	17,170	0,5	0,5	5,970	4,254	1,716	24,00
02.10.2025	63,2	54,8	104,116	86,895	17,221	0,5	0,5	6,050	4,318	1,731	24,00
03.10.2025	64,4	55,7	102,205	87,062	15,143	0,5	0,5	6,064	4,405	1,659	24,00
04.10.2025	64,5	55,8	101,810	87,298	14,511	0,5	0,5	6,046	4,429	1,617	24,00
05.10.2025	63,4	55,1	105,979	86,611	19,368	0,5	0,5	6,167	4,335	1,832	24,00
06.10.2025	63,3	55,0	104,059	86,705	17,353	0,5	0,5	6,048	4,330	1,718	24,00
07.10.2025	63,9	55,5	103,981	86,737	17,244	0,5	0,5	6,119	4,375	1,744	24,00
08.10.2025	63,8	55,5	104,074	86,613	17,461	0,5	0,5	6,100	4,368	1,731	24,00
09.10.2025	63,6	55,2	104,063	86,789	17,274	0,5	0,5	6,080	4,353	1,727	24,00
10.10.2025	63,9	55,5	102,745	86,935	15,810	0,5	0,5	6,043	4,381	1,663	24,00
11.10.2025	63,4	53,7	91,436	75,041	16,394	0,5	0,5	5,351	3,749	1,603	24,00
12.10.2025	63,5	54,9	103,516	86,810	16,706	0,5	0,5	6,039	4,326	1,713	24,00
13.10.2025	63,4	54,9	105,344	86,563	18,781	0,5	0,5	6,125	4,318	1,807	24,00
14.10.2025	60,5	52,3	91,682	74,817	16,865	0,4	0,4	5,226	3,651	1,575	24,00
15.10.2025	62,4	53,7	108,349	91,673	16,676	0,5	0,5	6,200	4,463	1,737	24,00
16.10.2025	62,1	53,3	108,871	91,916	16,955	0,5	0,5	6,205	4,435	1,770	24,00
17.10.2025	62,0	53,1	108,457	91,955	16,503	0,5	0,5	6,169	4,421	1,748	24,00
18.10.2025	62,2	53,2	108,025	92,001	16,024	0,5	0,5	6,159	4,433	1,726	24,00
19.10.2025	62,0	53,2	109,093	92,147	16,946	0,5	0,5	6,204	4,436	1,768	24,00
20.10.2025	61,9	53,1	108,600	91,684	16,916	0,5	0,5	6,169	4,406	1,763	24,00
Итого	62,9	54,3	3015,291	2525,464	489,827	0,5	0,5	174,342	124,674	49,668	696,00

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета Qпотерь = **0,000** ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь Qп + Qпотерь = **49,668** ГКал

Всего к оплате за горячую воду Мп = **489,827** т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации: