



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 22.09.2025 по 20.10.2025



Потребитель: ООО УК "Ролстрой"

Адрес: г. Октябрьский, ул. Губкина, д. 15

Назначение: Жилой дом

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки
M2min = т/сутки

M1max = т/сутки
M2max = т/сутки

Прибор учета: ИМ2300 (сер. А- F) № ВА512

Tхв = 5,0 °C

Версия ПО:

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
22.09.2025	15,9	16,0	0,000	0,003	-0,003	7,0	5,0	-	-	0,000	0,53
23.09.2025	16,0	16,1	0,000	0,001	-0,001	7,0	5,0	-	-	0,000	0,78
24.09.2025	16,2	16,2	0,000	0,002	-0,002	7,0	5,0	-	-	0,000	0,72
25.09.2025	16,0	16,1	0,000	0,000	-0,000	7,0	5,0	-	-	0,000	1,90
26.09.2025	15,4	15,5	0,000	0,000	0,000	7,0	5,0	-	-	0,000	3,63
27.09.2025	15,2	15,3	0,000	0,000	0,000	7,0	5,0	-	-	0,000	0,43
28.09.2025	14,9	14,9	0,000	0,000	0,000	7,0	5,0	-	-	0,000	0,33
29.09.2025	30,7	28,6	169,618	169,947	-0,329	7,0	5,0	-	-	0,681	12,57
30.09.2025	47,2	43,0	329,558	330,618	-1,060	7,0	5,0	-	-	1,392	24,00
01.10.2025	48,9	44,4	325,591	326,520	-0,928	7,0	5,0	-	-	1,468	24,00
02.10.2025	50,5	45,7	319,605	320,273	-0,669	7,0	5,0	-	-	1,524	24,00
03.10.2025	47,9	43,8	332,561	333,207	-0,646	7,0	5,0	-	-	1,370	24,00
04.10.2025	47,7	43,6	331,454	332,096	-0,643	7,0	5,0	-	-	1,330	24,00
05.10.2025	47,8	43,7	330,259	330,893	-0,634	7,0	5,0	-	-	1,329	24,00
06.10.2025	46,5	42,8	331,124	331,765	-0,641	7,0	5,0	-	-	1,223	24,00
07.10.2025	45,1	41,6	331,309	331,929	-0,620	7,0	5,0	-	-	1,159	24,00
08.10.2025	45,2	41,8	328,631	329,250	-0,619	7,0	5,0	-	-	1,123	24,00
09.10.2025	45,0	41,6	326,147	326,738	-0,592	7,0	5,0	-	-	1,102	24,00
10.10.2025	44,1	40,9	323,221	323,786	-0,565	7,0	5,0	-	-	1,033	24,00
11.10.2025	43,4	40,2	323,601	324,170	-0,568	7,0	5,0	-	-	1,019	24,00
12.10.2025	43,7	40,4	323,995	324,547	-0,551	7,0	5,0	-	-	1,077	24,00
13.10.2025	43,7	40,4	322,777	323,343	-0,567	7,0	5,0	-	-	1,050	24,00
14.10.2025	45,3	41,7	322,315	322,879	-0,564	7,0	5,0	-	-	1,131	24,00
15.10.2025	46,4	42,7	324,462	325,025	-0,564	7,0	5,0	-	-	1,195	24,00
16.10.2025	46,6	42,9	336,636	337,265	-0,629	7,0	5,0	-	-	1,224	24,00
17.10.2025	48,1	44,2	340,156	340,786	-0,630	7,0	5,0	-	-	1,327	24,00
18.10.2025	52,1	47,6	340,955	341,599	-0,643	7,0	5,0	-	-	1,552	24,00
19.10.2025	52,3	47,8	341,050	341,793	-0,743	7,0	5,0	-	-	1,521	24,00
20.10.2025	51,0	46,8	339,018	339,738	-0,720	7,0	5,0	-	-	1,425	24,00
Итого	38,9	36,1	7094,041	7108,171	-14,130	7,0	5,0	-	-	27,255	524,90

Всего к оплате

Qп = 27,255 Гкал

Всего к оплате за потери воды

Mп = -14,130 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 21.10.2025 15:51:45 1