



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 22.09.2025 по 20.10.2025



Потребитель:

Адрес: г. Октябрьский, ул. Губкина, д. 15

Назначение: Коммерческие помещения

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки
M2min = т/сутки

M1max = т/сутки
M2max = т/сутки

Прибор учета: ИМ2300 (сер. А- F) № DB683

T_{хв} = 5,0 °C

Версия ПО:

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
22.09.2025	16,2	16,1	0,000	7,910	-7,910	7,0	5,0	-	-	0,000	23,82
23.09.2025	16,3	16,2	0,000	8,183	-8,183	7,0	5,0	-	-	0,000	23,72
24.09.2025	16,4	16,3	0,000	8,434	-8,434	7,0	5,0	-	-	0,000	23,92
25.09.2025	16,2	16,1	0,000	8,394	-8,394	7,0	5,0	-	-	0,000	24,00
26.09.2025	15,7	15,6	0,000	7,867	-7,867	7,0	5,0	-	-	0,000	23,82
27.09.2025	15,5	15,4	0,000	7,572	-7,572	7,0	5,0	-	-	0,000	23,98
28.09.2025	15,1	15,0	0,000	7,201	-7,201	7,0	5,0	-	-	0,000	23,82
29.09.2025	28,2	25,0	38,399	42,917	-4,517	7,0	5,0	-	-	0,225	23,97
30.09.2025	47,4	41,3	88,681	89,014	-0,333	7,0	5,0	-	-	0,538	24,00
01.10.2025	49,2	42,9	87,732	87,647	0,084	7,0	5,0	-	-	0,555	24,00
02.10.2025	50,4	44,0	86,538	86,173	0,365	7,0	5,0	-	-	0,556	24,00
03.10.2025	48,0	42,4	89,822	89,285	0,537	7,0	5,0	-	-	0,500	24,00
04.10.2025	47,8	42,2	89,919	89,395	0,524	7,0	5,0	-	-	0,495	24,00
05.10.2025	47,9	42,4	89,859	89,355	0,503	7,0	5,0	-	-	0,490	24,00
06.10.2025	46,4	41,3	89,823	89,335	0,488	7,0	5,0	-	-	0,454	24,00
07.10.2025	45,2	40,4	89,623	89,140	0,483	7,0	5,0	-	-	0,431	24,00
08.10.2025	45,3	40,5	89,423	88,939	0,484	7,0	5,0	-	-	0,432	24,00
09.10.2025	45,0	40,2	88,839	88,362	0,478	7,0	5,0	-	-	0,430	24,00
10.10.2025	44,2	39,6	88,237	87,751	0,486	7,0	5,0	-	-	0,404	24,00
11.10.2025	43,4	39,0	87,807	87,339	0,469	7,0	5,0	-	-	0,384	24,00
12.10.2025	43,8	39,2	87,531	87,059	0,471	7,0	5,0	-	-	0,401	24,00
13.10.2025	43,8	39,2	87,521	87,051	0,470	7,0	5,0	-	-	0,399	24,00
14.10.2025	45,5	40,6	87,489	87,013	0,476	7,0	5,0	-	-	0,431	24,00
15.10.2025	46,5	41,4	88,203	87,726	0,477	7,0	5,0	-	-	0,453	24,00
16.10.2025	46,6	41,5	90,781	90,285	0,496	7,0	5,0	-	-	0,462	24,00
17.10.2025	48,6	43,0	91,728	91,232	0,497	7,0	5,0	-	-	0,508	24,00
18.10.2025	52,2	45,9	91,374	90,888	0,486	7,0	5,0	-	-	0,578	24,00
19.10.2025	52,4	46,1	91,345	90,844	0,501	7,0	5,0	-	-	0,576	24,00
20.10.2025	51,0	45,0	91,624	91,138	0,486	7,0	5,0	-	-	0,540	24,00
Итого	39,0	35,0	1912,298	1963,448	-51,150	7,0	5,0	-	-	10,242	695,03

Всего к оплате

Qп = 10,242 Гкал

Всего к оплате за потери воды

Mп = -51,150 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 22.10.2025 15:20:56 1